


ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО

016-200-Ст20-МП (прямое)

Этикетка

ООО «Комплектсистемаавтоматика»

ОТБОРНОЕ УСТРОЙСТВО 016-200-Ст20-МП (прямое)



- | | |
|-------------------------------|-------|
| 1 - муфта | 1 шт. |
| 2 - клапан | 1 шт. |
| 3 - соединение СВ | 1 шт. |
| 4 - отвод из трубы б/ш 14x2,0 | 1 шт. |

Отборное устройство 016-200-Ст20-МП предназначено для установок приборов измерения давления на технологических трубопроводах и аппаратах с неагрессивной жидкостью.
Код ОКП 42 1891

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- | | |
|---|-----------------|
| 1.1. Рабочее давление, МПа (кгс/см ²) | - 16 (160). |
| 1.2. Температура рабочей среды, °С | - не выше 200. |
| 1.3. Температура окружающей среды, °С | - не ниже - 40. |
| 1.4. Масса, кг | - не более 1,5. |

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- отборное устройство в комплекте согласно рисунку.
- этикетки 1 шт. на партию, но не менее 1 шт. на каждые 10 изделий.


3. ТРЕБОВАНИЕ К МОНТАЖУ

Монтаж отборных устройств осуществляется в соответствии с чертежами ЗК4-2-90 Ассоциации «Монтажавтоматика».

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отборное устройство 016-200-МП соответствует ТУ 4218-004-17416124-97 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления



5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1. Гарантийный срок два года со дня ввода отборных устройств в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки поставщиком.

5.2. При обнаружении производственного дефекта поставщик обязуется заменить бракованное изделие.

Поставщик: ООО «Комплексистемаавтоматика»
119034, Москва, Лопухинский пер., дом 3, стр. 2.