

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ТЭ099.088-00М ТО	
Лист	7

Таблица 2 — Основные параметры электроприводов

Условное обозна- чение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 Электроприводы типа М									
Н-М-01	ТЭ099.088 -01М	Общего назначения со штепсельным разъемом или сальниковым вводом	от 5 до 10	9,5	1	6	0,025	137	1	360	12,5
Н-М-02	-02М				4	24					
Н-М-03	-03М		от 10 до 25		1	6					
Н-М-04	-04М				4	24					
		2 Электроприводы типа А									
Н-А2-01	ТЭ099.058 -01М1	Общего назначения со штепсельным разъемом или с сальниковым вводом	от 25 до 60	12	1	10	0,18	108,1	22	90	17
Н-А2-02	-02М1			24			0,25				
Н-А2-04	-04М1			12	10	45	0,18				
Н-А2-05	-05М1			24			0,25				
Н-А2-07	-07М1		от 60 до 100	12	1	10	0,25	59,8			
Н-А2-08	-08М1			24			0,25				
Н-А2-10	-10М1			12	10	45	0,25			108,1	
Н-А2-11	-11М1			24			0,25			59,8	
Н-А2-12	-12М1		от 25 до 60	12	—	1	0,18	108,1		90	
Н-А2-13	-13М1		от 60 до 100	48	10	45	0,55	59,8		120	
Н-А2-14	-14М1		от 10 до 35	12	1	10	0,18	108,1		90	
Н-А2-15	-15М1			24			0,25				
Н-А2-16	-16М1			12	0,2	50	0,18	108,1	22	90	
Н-А2-17	-17М1	от 25 до 60		24			0,25				
Н-А2-18	-18М1		от 60 до 100	12						0,55	
Н-А2-19	-19М1	24									
Н-А2-20	-20М1	48									
Н-А2-21	-21М1	от 10 до 35	12				0,18	108,1	90		
Н-А2-22	-22М1		24								
Н-А2-23	-23М1										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						7а

Продолжение таблицы 2

Условное обозна- чение электропри- вода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-А2-01	ТЭ099.059-01М	Взрывозащищенное 1ExdIIBT4	от 25 до 60	12	1	10	0,25	108,1	22	90	40
В-А2-02	-02М			24			0,37				
В-А2-04	-04М			12	10	45	0,25				
В-А2-05	-05М			24			0,37				
В-А2-07	-07М		от 60 до 100	12	1	10	0,25			120	
В-А2-08	-08М			24			0,37				
В-А2-10	-10М			12	10	45	0,25				
В-А2-11	-11М			24			0,37				
В-А2-12	-12М		от 10 до 35	12	1	10	0,25			90	
В-А2-13	-13М		от 60 до 100	48	10	45	0,55	59,8		120	
В-А2-14	-14М			1,8	1	4	0,09	807		38	
В-А2-15	-15М	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)	от 25 до 60	12	1	50	0,25	108,1	22	90	40
В-А2-16	-16М			24			0,37			120	
В-А2-17	-17М		от 60 до 100	12			0,25			90	
В-А2-18	-18М			24			0,37			120	
В-А2-19	-19М		от 10 до 35	12			0,25			90	
В-А2-20	-20М		от 60 до 100	48			0,55	59,8		120	38
В-А2-21	-21М			1,8			0,09	807			

Копировал

Формат А4

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						76

Продолжение таблицы 2

Условное обозна- чение электропри вода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более		
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
C-A1-01	ТЭ099.121-01M1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 25 до 60	12	1	10	0,25	108,1	22	90	40		
C-A1-02	-02M1			24			0,37						
C-A1-04	-04M1			от 60 до 100	12	10	45					0,25	
C-A1-05	-05M1				24							0,37	
C-A1-07	-07M1		12		1	10	0,25						
C-A1-08	-08M1		24				0,37						
C-A1-10	-10M1		от 10 до 35	12	10	45	0,25						
C-A1-11	-11M1			24			0,37						
C-A1-12	-12M1		от 60 до 100	12	1	10	0,25	59,8	90				
C-A1-13	-13M1		от 60 до 100	48	10	45	0,55		120				
C-A1-14	-14M1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 25 до 60	12	1	50	0,25	108,1		90	40		
C-A1-15	-15M1			24			0,37						
C-A1-16	-16M1		от 60 до 100	12			0,25			120			
C-A1-17	-17M1			24			0,37			90			
C-A1-18	-18M1		от 10 до 35	12			0,25			120			
C-A1-19	-19M1		от 60 до 100	48			0,55						
Ш-A1-01	ТЭ099.061-01M1	Рудничное РВ ExdI X	от 25 до 60	12	1	10	0,25	108,1	22	90	40		
Ш-A1-02	-02M1			24			0,55						
Ш-A1-04	-04M1			от 60 до 100	12	10	45					0,25	
Ш-A1-05	-05M1				24							0,55	
Ш-A1-07	-07M1		12		1	10	0,25						
Ш-A1-08	-08M1		24				0,55						
Ш-A1-10	-10M1		от 10 до 35	12	10	45	0,25			59,8			90
Ш-A1-11	-11M1			24			0,55						
Ш-A1-12	-12M1		от 60 до 100	12	1	10	0,25			120			
Ш-A1-13	-13M1		от 60 до 100	48	10	45	0,55						

Копировать

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						8

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободу маховика, Н, не более	Масса, кг, не более			
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		3 Электроприводы типа Б												
Н-Б1-01	Б099.098 -01М1	Общего назначения с сальниковым вводом	от 100 до 300	25	1	6	1,32	56	26	735	53			
Н-Б1-02	-02М1				6	36								
Н-Б1-03	-03М1				36	200								
Н-Б1-04	-04М1			1	6	1,7	28	13						
Н-Б1-05	-05М1			6	36									
Н-Б1-06	-06М1			36	200									
Н-Б1-07	-07М1	Общего назначения со штепсельным разъемом		25	1	6	1,32	56	26					
Н-Б1-08	-08М1				6	36								
Н-Б1-09	-09М1				36	200								
Н-Б1-10	-10М1			1	6	1,7	28	13						
Н-Б1-11	-11М1			6	36									
Н-Б1-12	-12М1			36	200									
Н-Б1-13	-13М1	Общего назначения с сальниковым вводом		6	1	6	0,6	224	26					
Н-Б1-14	-14М1				6	36								
Н-Б1-15	-15М1				36	200								
Н-Б1-16	-16М1	1			6	Общего назначения со штепсельным разъемом						6	36	200
Н-Б1-17	-17М1	6			36									
Н-Б1-18	-18М1	36			200									
Н-Б1-19	-19М1	Общего назначения с сальниковым вводом		25	18	100	1,32	56	26					
Н-Б1-20	-20М1			50			1,7	28	13					
Н-Б1-21	-21М1	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)		25	1	800	1,32	56	26					
Н-Б1-22	-22М1			50			1,7	28	13					
Н-Б1-23	-23М1	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)		25			1,32	56	26					
Н-Б1-24	-24М1			50			1,7	28	13					
Н-Б1-25	-25М1	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)		6			0,6	224	26					
Н-Б1-26	-26М1	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)		6										
Н-Б1-27	-27М1	Общего назначения с сальниковым вводом		6	0,2	1	0,6	224	26					
Н-Б1-28	-28М1	Общего назначения со штепсельным разъемом		25	18	100	1,32	56						
Н-Б1-29	-29М1			50			1,7	28				13		
Н-Б1-30	-30М1													

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						9

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-Б1-01	Б099.099-01М1	Взрывозащищенное 1ExdПВТ4	от 100 до 300	25	1	6	1,1	56	26	735	67
В-Б1-02	-02М1				6	36					
В-Б1-03	-03М1				36	200					
В-Б1-04	-04М1			50	1	6	1,5	28	13		
В-Б1-05	-05М1				6	36					
В-Б1-06	-06М1				36	200					
В-Б1-07	-07М1			6	1	6	0,55	224	26		
В-Б1-08	-08М1				6	36					
В-Б1-09	-09М1				36	200					
В-Б1-10	-10М1			25	18	100	1,1	56	26		
В-Б1-11	-11М1			50			1,5	28	13		
В-Б1-12	-12М1	Взрывозащищенное 1ExdibПВТ4 X (с ЭБКВ)		25	1	9	1,1	56	26		
В-Б1-13	-13М1			50			1,5	28	13		
В-Б1-14	-14М1			6			0,55	224	26		
В-Б1-15	-15М1	Взрывозащищенное 1ExdПВТ4		6	0,2	1	0,55	224	26		
В-Б1-16	-16М1	Взрывозащищенное 1ExdibПВТ4 X (с ЭБКВ)		25	6	200	1,1	56	26		
В-Б1-17	-17М1			50			1,5	28	13		
В-Б1-18	-18М1			6			0,55	224	26		

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						10

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более		
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного привода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4 Электроприводы типа В													
Н-В-01	Б099.100-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	24	1	6	3,2	57	30	735	94		
Н-В-02	-02М				6	36							
Н-В-03	-03М				36	200							
Н-В-04	-04М			48	1	6	4,25	28,5	15				
Н-В-05	-05М				6	36							
Н-В-06	-06М				36	200							
Н-В-07	-07М	Общего назначения со штепсельным разъемом		от 250 до 630	24	1	6	3,2	57		30	735	94
Н-В-08	-08М					6	36						
Н-В-09	-09М					36	200						
Н-В-10	-10М				48	1	6	4,25	28,5		15		
Н-В-11	-11М					6	36						
Н-В-12	-12М					36	200						
Н-В-14	-14М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 630 до 1000		24	1	6	3,2	57	30	735		94
Н-В-15	-15М					6	36						
Н-В-16	-16М					36	200						
Н-В-17	-17М				48	1	6	4,25	28,5	15			
Н-В-18	-18М					6	36						
Н-В-19	-19М					36	200						

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ТЭ099.088-00М ТО	
Лист	11а

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более	
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Н-В-57	Б099.100-57М	Общего назначения со штепсельным разъемом	от 630 до 1000	24	18	100	3,2	57	30	735	94	
Н-В-58	-58М			48			4,25	28,5	15		102	
Н-В-59	-59М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 250 до 630	24			3,2	57	30		94	
Н-В-60	-60М			48			4,25	28,5	15		102	
Н-В-61	-61М	Общего назначения со штепсельным разъемом		24			3,2	57	30		94	
Н-В-62	-62М			48			4,25	28,5	15		102	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
ТЭ099.088-00М ТО	
Лист	12а

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более			
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
B-B-33	-33M	Взрывозащищенное 1ExdibIIBT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	6	200	3,0	57	30	735	137			
B-B-34	-34M			48			4,0	28,5	15		143			
B-B-35	-35M		от 630 до 1000	24			3,0	57	30		137			
B-B-36	-36M			48			4,0	28,5	15		143			
B-B-37	-37M		от 250 до 630	6			1,1	228	30		112			
B-B-38	-38M		от 630 до 1000											

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭО99.088-00М ТО	Лист
						126

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более				
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
C-B1-01	Б099.089-01M1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 250 до 630	24	1	6	3,0	57	30	735	137				
C-B1-02	-02M1				6	36									
C-B1-03	-03M1				36	200									
C-B1-04	-04M1			48	1	6	4,0	28,5	15			143			
C-B1-05	-05M1				6	36									
C-B1-06	-06M1				36	200									
C-B1-07	-07M1		от 125 до 500	24	4	24	3,0	57	30		137				
C-B1-08	-08M1				24	144									
C-B1-09	-09M1				144	800									
C-B1-10	-10M1		от 630 до 1000		1	6						4,0	28,5	15	143
C-B1-11	-11M1				6	36									
C-B1-12	-12M1				36	200									
C-B1-13	-13M1		48	6	1	6	1,1	228	30		112				
C-B1-14	-14M1				6	36									
C-B1-15	-15M1				36	200									
C-B1-16	-16M1		от 250 до 630		1	6						3,0	57	30	137
C-B1-17	-17M1				6	36									
C-B1-18	-18M1				36	200									
C-B1-19	-19M1		от 630 до 1000	1	6	4,0	28,5	15	143						
C-B1-20	-20M1			6	36										
C-B1-21	-21M1			36	200										
C-B1-22	-22M1			24	18						100				
C-B1-23	-23M1		Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	1	9	3,0	57		30	137			
C-B1-24	-24M1	48			4,0			28,5	15		143				
C-B1-25	-25M1	от 125 до 500		24	3,0			57	30		137				
C-B1-26	-26M1			от 630 до 1000	48			4,0	28,5		15	143			
C-B1-27	-27M1	от 250 до 630			6			1,1	57		30	112			
C-B1-28	-28M1														
C-B1-29	-29M1														
C-B1-30	-30M1														
C-B1-31	-31M1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 250 до 630	24	18	100	3,0	57	30		137				
C-B1-32	-32M1			48			4,0	28,5	15		143				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более					
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
C-B1-33	-33M1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 250 до 630	24	6	200	3,0	57	30	735	137					
C-B1-34	-34M1			48			4,0	28,5	15		143					
C-B1-35	-35M1		от 125 до 500	24			3,0	57	30		137					
C-B1-36	-36M1			48			4,0	28,5	15		143					
C-B1-37	-37M1		от 630 до 1000	6			1,1	57	30		112					
C-B1-38	-38M1															
C-B1-39	-39M1															
III-B1 -01	TЭ099.063-01M1	Рудничное РВ ExdI X	от 250 до 630	24	1	6	3,0	57	30	735	137					
III-B1 -02	-02M1				6	36										
III-B1 -03	-03M1				36	200										
III-B1 -04	-04M1			48	1	6	4,0	28,5	15			143				
III-B1 -05	-05M1				6	36										
III-B1 -06	-06M1				36	200										
III-B1 -07	-07M1		от 630 до 1000	24	1	6	3,0	57	30		137					
III-B1 -08	-08M1				6	36										
III-B1 -09	-09M1				36	200										
III-B1 -10	-10M1			48	1	6	4,0	28,5	15			143				
III-B1 -11	-11M1				6	36										
III-B1 -12	-12M1				36	200										
III-B1 -13	-13M1		от 250 до 630	6	1	6	1,1	228	30		112					
III-B1 -14	-14M1				6	36										
III-B1 -15	-15M1				36	200										
III-B1 -16	-16M1				от 630 до 1000	1						6	4,0	28,5	15	143
III-B1 -17	-17M1					6						36				
III-B1 -18	-18M1					36						200				
III-B1 -19	-19M1		от 250 до 630		48	144						800	4,0	28,5	15	143
III-B1 -20	-20M1		от 630 до 1000		24	18						100	3,0	57	30	137
III-B1 -21	-21M1				48								4,0	28,5	15	143
III-B1 -22	-22M1			24	3,0		57	30	137							
III-B1 -23	-23M1		от 250 до 630	48	72	400	4,0	28,5	15		143					
III-B1 -24	-24M1															
III-B1 -25	-25M1															
III-B1 -26	-26M1											от 630 до 1000				

Копировал

Формат А4

TЭ099.088-00M TO

12В

Лист

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭО99.088-00М ТО	Лист 13

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Электроприводы типа Г											
Н-Г-01	Б099.102-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 1000 до 2500	20	1	6	4,25	68,6	28	450	165
Н-Г-02	-02М				6	36					
Н-Г-03	-03М				36	200					
Н-Г-04	-04М			40	1	6	8,5	34,3	14	900	210
Н-Г-05	-05М				6	36					
Н-Г-06	-06М				36	200					
Н-Г-07	-07М				4	24					
Н-Г-08	-08М				24	144					
Н-Г-09	-09М				144	800					
Н-Г-10	-10М	Общего назначения со штепсельным разъемом		20	1	6	4,25	68,6	28	450	165
Н-Г-11	-11М				6	36					
Н-Г-12	-12М				36	200					
Н-Г-13	-13М			40	1	6	8,5	34,3	14	900	210
Н-Г-14	-14М				6	36					
Н-Г-15	-15М				36	200					
Н-Г-16	-16М				4	24					
Н-Г-17	-17М				24	144					
Н-Г-18	-18М				144	800					

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						14

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на обод маховика, Н, не более	Масса, кг, не более		
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
В-Г-01	Б099.103-01М	Взрывозащищенное 1ExdIIБТ4	от 1000 до 2500	20	1	6	5,5	68,6	28	450	210		
В-Г-02	-02М				6	36							
В-Г-03	-03М				36	200							
В-Г-04	-04М			40	1	6	7,5	34,3	14	900	252		
В-Г-05	-05М				6	36							
В-Г-06	-06М				36	200							
В-Г-07	-07М				4	24							
В-Г-08	-08М				24	144							
В-Г-09	-09М				144	800							
В-Г-10	-10М			5	1	6	1,5	274,4	28	450	165		
В-Г-11	-11М				6	36							
В-Г-12	-12М				36	200							
В-Г-13	-13М		от 600 до 1400	40	4	24	4,0	34,3	14	900	192		
В-Г-14	-14М				24	144							
В-Г-15	-15М				144	800							
В-Г-16	-16М		от 1000 до 2500	40	18	100	7,5	34,3	14	900	252		
В-Г-17	-17М	Взрывозащищенное 1ExdibIIБТ4 X (с ЭБКВ)			1	9	5,5				210		
В-Г-18	-18М						7,5				252		
В-Г-19	-19М						1,5				165		
В-Г-20	-20М	от 600 до 1400	40	4,0			192						
В-Г-21	-21М	Взрывозащищенное 1ExdIIБТ4	от 1000 до 2500	20	18	100	5,5	68,6	28	450	210		
В-Г-22	-22М		от 600 до 1400	40	72	400	4,0	34,3	14	900	192		
В-Г-23	-23М	Взрывозащищенное 1ExdibIIБТ4 X (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	20	6	200	5,5	68,6	28	450	210		
В-Г-24	-24М			40			7,5	34,3	14	900	252		
В-Г-25	-25М			5			1,5	274,4	28	450	165		
В-Г-26	-26М		от 600 до 1400	40			4,0	34,3	14	900	192		

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						14а

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на обод маховика, Н, не более	Масса, кг, не более		
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
С-Г1-01	Б099.090-01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 1000 до 2500	20	1	6	5,5	68,6	28	450	210		
С-Г1-02	-02М1				6	36							
С-Г1-03	-03М1				36	200							
С-Г1-04	-04М1			40	1	6	7,5	34,3	14	900	252		
С-Г1-05	-05М1				6	36							
С-Г1-06	-06М1				36	200							
С-Г1-07	-07М1				4	24							
С-Г1-08	-08М1				24	144							
С-Г1-09	-09М1				144	800							
С-Г1-10	-10М1		5	1	6	1,5	274,4	28	450	165			
С-Г1-11	-11М1			6	36								
С-Г1-12	-12М1			36	200								
С-Г1-13	-13М1		от 600 до 1400	40	4	24	4,0	34,3	14	900	192		
С-Г1-14	-14М1				24	144							
С-Г1-15	-15М1				144	800							
С-Г1-16	-16М1		от 1000 до 2500		18	100	7,5	68,6	28	450	210		
С-Г1-17	-17М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)			1	9	5,5						
С-Г1-18	-18М1						7,5						
С-Г1-19	-19М1						1,5						
С-Г1-20	-20М1	от 600 до 1400	40		4,0	34,3	14	900	192				
С-Г1-21	-21М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 1000 до 2500	20	18	100	5,5	68,6	28	450	210		
С-Г1-22	-22М1		от 600 до 1400	40	72	400	4,0	34,3	14	900	192		
С-Г1-23	-23М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 1000 до 2500	20	6	200	5,5	68,6	28	450	210		
С-Г1-24	-24М1			40			7,5	34,3	14	900	252		
С-Г1-25	-25М1			5			1,5	274,4	28	450	165		
С-Г1-26	-26М1		от 600 до 1400	40				4,0	34,3	14	900	192	

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						146

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободке маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Ш-Г1 -01</i>	<i>ТЭ099.064-01М1</i>	<i>Рудничное РВ ExdI X</i>	<i>от 1000 до 2500</i>	<i>20</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>5,5</i>	<i>68,6</i>	<i>28</i>	<i>450</i>	<i>210</i>
<i>Ш-Г1 -02</i>	<i>-02М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>					
<i>Ш-Г1 -03</i>	<i>-03М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>					
<i>Ш-Г1 -04</i>	<i>-04М1</i>			<i>40</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>7,5</i>	<i>34,3</i>	<i>14</i>	<i>900</i>	<i>252</i>
<i>Ш-Г1 -05</i>	<i>-05М1</i>				<i>6</i>	<i>36</i>					
<i>Ш-Г1 -06</i>	<i>-06М1</i>				<i>36</i>	<i>200</i>					
<i>Ш-Г1 -07</i>	<i>-07М1</i>				<i>4</i>	<i>24</i>					
<i>Ш-Г1 -08</i>	<i>-08М1</i>				<i>24</i>	<i>144</i>					
<i>Ш-Г1 -09</i>	<i>-09М1</i>				<i>144</i>	<i>800</i>					
<i>Ш-Г1 -10</i>	<i>-10М1</i>		<i>5</i>	<i>1</i>	<i>6</i>	<i>1,5</i>	<i>274,4</i>	<i>28</i>	<i>450</i>	<i>165</i>	
<i>Ш-Г1 -11</i>	<i>-11М1</i>			<i>6</i>	<i>36</i>						
<i>Ш-Г1 -12</i>	<i>-12М1</i>			<i>36</i>	<i>200</i>						
<i>Ш-Г1 -13</i>	<i>-13М1</i>		<i>от 600 до 1400</i>	<i>40</i>	<i>4</i>	<i>24</i>	<i>4,0</i>	<i>34,3</i>	<i>14</i>	<i>900</i>	<i>192</i>
<i>Ш-Г1 -14</i>	<i>-14М1</i>				<i>24</i>	<i>144</i>					
<i>Ш-Г1 -15</i>	<i>-15М1</i>				<i>144</i>	<i>800</i>					<i>252</i>
<i>Ш-Г1 -16</i>	<i>-16М1</i>		<i>от 1000 до 2500</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>100</i>	<i>7,5</i>	<i>68,6</i>	<i>28</i>	<i>450</i>	<i>210</i>
<i>Ш-Г1 -17</i>	<i>-17М1</i>		<i>от 600 до 1400</i>		<i>72</i>	<i>400</i>	<i>4,0</i>				
<i>Ш-Г1 -18</i>	<i>-18М1</i>										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						15

Продолжение таблицы 2

Условное обозна- чение электро- привода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электроприводителя , кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более							
					мини- мальное	макси- мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		6 Электроприводы типа Д																
Н-Д-01	Б099.104-01М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 5000 до 8500	10,0	1	6	8,5	137,2	56	900	400							
Н-Д-02	-02М				6	36												
Н-Д-03	-03М				36	200												
Н-Д-04	-04М	Общего назначения со штепсельным разъемом			1	6												
Н-Д-05	-05М				6	36												
Н-Д-06	-06М				36	200												
Н-Д-07	-07М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 6300 до 10000	9,3	1	6	147,49	68,8	1120	450								
Н-Д-08	-08М				6	36												
Н-Д-09	-09М				36	200												
Н-Д-10	-10М	Общего назначения со штепсельным разъемом			1	6												
Н-Д-11	-11М				6	36												
Н-Д-12	-12М				36	200												
Н-Д-13	-13М	Общего назначения с сальниковым вводом	от 2500 до 5000	10,0	1	6	4,25	137,2	56	600	370							
Н-Д-14	-14М				6	36												
Н-Д-15	-15М				36	200												
Н-Д-16	-16М	Общего назначения со штепсельным разъемом			1	6												
Н-Д-17	-17М				6	36												
Н-Д-18	-18М				36	200												
Н-Д-19	-19М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500		1	200	8,5	147,49	68,8	1120	450							
Н-Д-20	-20М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																
Н-Д-21	-21М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 6300 до 10000	9,3														
Н-Д-22	-22М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																
Н-Д-23	-23М	Общего назначения с сальниковым вводом (с ЭБКВ)	от 2500 до 5000	10			4,25	137,2	56,0	600	370							
Н-Д-24	-24М	Общего назначения со штепсельным разъемом (с ЭБКВ)																

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

					ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						16
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В-Д-01	Б099.105 -01М	Взрывозащищенное 1ExdIIВТ4	от 5000 до 8500	10,0	1	6	7,5	137,2	56	900	400
В-Д-02	-02М				6	36					
В-Д-03	-03М				36	200					
В-Д-04	-04М		от 6300 до 10000	9,3	1	6	7,5	147,49	68,8	1120	450
В-Д-05	-05М				6	36					
В-Д-06	-06М				36	200					
В-Д-07	-07М		от 2500 до 5000	10,0	1	6	4,0	137,2	56	600	370
В-Д-08	-08М				6	36					
В-Д-09	-09М				36	200					
В-Д-10	-10М	Взрывозащищенное 1ExdibIIВТ4 X (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500	10,0	1	9	7,5	137,2	56	900	400
В-Д-11	-11М		от 6300 до 10000	9,3				147,49	68,8	1120	450
В-Д-12	-12М		от 2500 до 5000	10,0				137,2	56	600	370
В-Д-13	-13М1		от 5000 до 8500	10,0	6	200	7,5	137,2	56	900	400
В-Д-14	-14М1		от 6300 до 10000	9,3				147,49	68,8	1120	450
В-Д-15	-15М1		от 2500 до 5000	10,0				137,2	56	600	370

Копировал

Формат А4

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТЭ099.088-00М ТО	Лист
						16а

Продолжение таблицы 2

Условное обозначение электропривода	Обозначение основного конструкторского документа	Исполнение по взрывозащите и вводу контрольного кабеля	Крутящий момент на выходном валу, Н·м	Частота вращения выходного вала, об/мин (пред. откл. ±25%)	Число оборотов выходного вала, необходимое для закрывания (открывания) арматуры, об		Мощность электродвигателя, кВт	Передаточное число		Усилие на ободе маховика, Н, не более	Масса, кг, не более		
					мини-мальное	макси-мальное		силового редуктора	редуктора ручного дублера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
С-Д1 -01	Б099.091 -01М1	Взрывозащищенное 2ExdeIICT4	от 5000 до 8500	10,0	1	6	7,5	137,2	56	900	400		
С-Д1 -02	-02М1				6	36						36	200
С-Д1 -03	-03М1												
С-Д1 -04	-04М1		от 2500 до 5000		1	6	4,0			600	370		
С-Д1 -05	-05М1				6	36							
С-Д1 -06	-06М1				36	200							
С-Д1 -07	-07М1		от 6300 до 10000	1	6	7,5	147,49	68,8	1120	450			
С-Д1 -08	-08М1			6	36								
С-Д1 -09	-09М1			36	200								
С-Д1 -10	-10М1	Взрывозащищенное 2ExdeibIICT4 X (с ЭБКВ)	от 5000 до 8500	10,0	1	9	7,5	137,2	56	900	400		
С-Д1 -11	-11М1		от 2500 до 5000				4,0			600			
С-Д1 -12	-12М1		от 6300 до 10000	9,3	7,5	147,49	68,8	1120	450				
С-Д1 -13	-13М1		от 5000 до 8500	10,0	6	200	7,5	137,2	56	900	400		
С-Д1 -14	-14М1		от 2500 до 5000				4,0			600			
С-Д1 -15	-15М1		от 6300 до 10000	9,3	7,5	147,49	68,8	1120	450				
Ш-Д1 -01	ТЭ099.065 -01М1		Рудничное РВ ExdI X	от 5000 до 8500	10,0	1	6	7,5	137,2	56	900	400	
Ш-Д1 -02	-02М1	6				36	36						200
Ш-Д1 -03	-03М1												
Ш-Д1 -04	-04М1	от 2500 до 5000		1		6	4,0	600			370		
Ш-Д1 -05	-05М1			6		36							
Ш-Д1 -06	-06М1			36		200							
Ш-Д1 -07	-07М1	от 6300 до 10000		1	6	7,5	147,49	68,8	1120	450			
Ш-Д1 -08	-08М1			6	36								
Ш-Д1 -09	-09М1			36	200								