

ПАСПОРТ
№ 118 от 27.10.2023 г.
Отвод стальной крутоизогнутый

Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013

№ EAЭС RU C-RU.OC12.B.00094/20от 25.08.2020 г.зарегистрирован органом по сертификации: ООО«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

№ EAЭС N RU Д-RU.OC12.B.00185/20от 25.08.2020 г.зарегистрирован органом по сертификации: ООО«Центр испытаний, сертификации и аттестации»**1. Общие сведения об изделии**Наименование изделия: Отвод стальной крутоизогнутый

Обозначение изделия:

90° 57x3,590° 76x3,590° 89x3,590° 108x3,590° 108x4,090° 159x6,0Предприятие-изготовитель: ООО «СантехСтройКомплект», Республика Мордовия, город Саранск,
Лямбирское шоссе, дом 18, Российская Федерация, 430034Заказ (номер, дата): № 138 от 27.10.2023 г.Партия №: 196Дата выпуска (месяц, год): Октябрь 2023 г.Назначение: Для установки на трубопроводе в качестве соединительной деталиЗаказчик: ООО ТД «СантехСтройКомплект», 431510, Республика Мордовия,
Лямбирский район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 22, кв. 61**2. Основные технические данные и характеристики**

Проход условный DN, мм:

506580100100150Рабочая среда: Жидкие, парообразные и газообразные рабочие среды групп 1 и 2 по
ТР ТС 032/2013, по отношению к которым применяемые материалы
коррозионностойки

DN	D	T	F=R	Масса отвода с $\Theta=90^\circ$	Максимально допустимое $P_{\text{рабочее}}$, МПа		
					Вода насыщенный пар	Перегретый пар (2 группа по ТР)	Газ (1 группа по ТР)

					(2 группа по ТР ТС 032/2013)	ТС 032/2013)	ТС 032/2013)
50	57	3,5	75	0,6	10,00	10,84	12,10
Пробное давление					15,00	16,26	18,15
65	76	3,5	100	1,0	7,44	8,05	8,98
Пробное давление					11,16	12,08	13,47
80	89	3,5	120	1,4	5,06	6,38	7,71
Пробное давление					7,59	9,57	11,57
100	108	3,5	150	2,2	4,20	5,30	6,39
Пробное давление					6,30	7,95	9,59
100	108	4,0	150	2,5	4,50	5,60	6,60
Пробное давление					6,75	8,40	9,90
150	159	6,0	225	8,1	4,60	6,60	7,45
Пробное давление					6,90	9,90	11,18

Максимальная рабочая температура, °C: 120
 Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: 1,2
 Материал: п. 3
 Вид климатического исполнения ГОСТ 15150: УХЛ 1
 Назначенный (расчетный) срок службы, лет: 10
 Срок хранения, лет: 2
 Изготовление и поставка: ГОСТ 17375-2001

3. Сведения о материалах

№ п/п	Наименование элемента	Коли- чество	Вид металлопроката, ГОСТ или ТУ	Наружный диаметр x толщина стенки, мм	Марка стали	Номер сертификата
1	Отвод 90° 57x3,5 ГОСТ 17375-2001	1800	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	45x3,5	20	АК-565512/08
2	Отвод 90° 76x3,5 ГОСТ 17375-2001	5040	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	57x3,5	20	1300380540
3	Отвод 90° 89x3,5 ГОСТ 17375-2001	3960	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	60x3,5	20	1300377293
4	Отвод 90° 108x3,5 ГОСТ 17375-2001	1500	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	76x3,5	20	АК-564093/08
5	Отвод 90° 108x4,0 ГОСТ 17375-2001	1200	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	76x4,0	20	1300377293
6	Отвод 90° 159x6,0 ГОСТ 17375-2001	504	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	114x6,0	20	32206224

4. Сведения о термообработке отводов (вид, режим): не требуется

5. Комплектность:

- отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
 - паспорт - 1 экз. на партию изделий одного типоразмера на заказ, изготовленных из одного материала;
 - руководство по эксплуатации - один экз. на партию изделий, отгружаемых по одному товаросопроводительному документу.

КОПИЯ
ВЕРНА

6. Свидетельство о приемке

Отвод 90° 57х3,5; отвод 76х3,5; отвод 89х3,5; отвод 108х3,5; отвод 90° 108х4,0; отвод 90° 159х6,0; отвод 90° 159х8,0 прошли приемо-сдаточные испытания по технической документации предприятия-изготовителя, соответствуют ГОСТ 17375-2001 и признаны годными для эксплуатации при параметрах, указанных в настоящем паспорте.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие выпускаемых отводов требованиям ГОСТ 17375-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

Отметка ОТК
(клеймо ответственного
за приемку)



Особые отметки:

(подпись, дата)

КОПИЯ
ВЕРНА

