

ООО "ТРУБНЫЙ ЗАВОД" 141068, Московская область, г.Королев, мкр Текстильщик, ул.Калининградская, д.28А,

тел/факс(495) 739-94-74, E-mail: tz@ktzholding.ru

При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 4551/2-ц

Наименование заказчика

ООО "Королевский трубный завод"

Заказ

06.07.2023г.

Наименование продукции

Трубы стальные водогазопроводные
ГОСТ 3262-75 оцинкованные



№ п/п	Группа поставки	Марка стали	№ партии	№ плавки	Размер, мм	Количество		Вес п.м., кг
						штуки	метры	
1	-	Ст2пс-5	3232000178	2313699	32х3,2-6000	182	1092	3,18
2	-	Ст2пс-5	3232000176	2313693	32х3,2-6000	182	1092	3,18
3	-	Ст2пс-5	3232000177	2313633	32х3,2-6000	728	4368	3,18

Химический состав металла соответствует данным предприятия - изготовителя

№ п/п	Массовая доля элементов										
	C% *100	Si% *100	Mn% *100	S% *1000	P% *1000	Cr% *100	Ni% *100	Cu% *100	N2% *1000	Al% *1000	As% *100
1	11	1,2	27	14	6	3	2	4	4	2,8	
2	11	0,8	27	16	5	4	2	3	4	3,3	
3	12	1,1	28	15	6	2	2	4	4	3,2	

Механические свойства и технологические испытания труб

№ п/п	Механические испытания			Технологические испытания			Гидроиспытания ГОСТ 3845-75	Термообработка
	Временное сопротивление, Н/мм2	Относительное удлинение, %	Предел текучести, Н/мм2	Сплочивание ГОСТ 8695-75	Раздача ГОСТ 8694-75	Загиб ГОСТ 3728-78		
1	395	35	280	-	-	уд	уд	Без т/о
2	395	35	295	-	-	уд	уд	Без т/о
3	395	33	285	-	-	уд	уд	Без т/о

Примечание:

- 100% неразрушающий контроль качества шва вихретоковым методом.
- Система менеджмента качества сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2015.
- Продукция сертифицирована в системе добровольной сертификации.
- Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
- Трубы отпускаются по теоретическому весу.
- По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление труб других размеров.
- Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
- Горячее цинкование (средняя толщина цинкового покрытия Ц- не менее 30 мкм) производилось фирмой ОАО "Речицкий метизный завод" сертификат качества № 262270 от 26.07.2023г. в соответствии с ГОСТ 9.307-2021

Дата выдачи сертификата
Ответственный
исполнитель

27.07.2023 г.

/Ширкова С.А./

