

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1719-1**

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER SK»

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Наименование изделия             | Трубка ENERGOFLEX SUPER SK 42/13-2 |
| № партии полуфабриката SK        | 0407192                            |
| № партии трубки SK               | 0807191                            |
| Количество изделий в партии(п.м) | 1 280                              |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469 от 02.11.2016

**Результаты приёмо-сдаточных испытаний**

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ<br>Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных<br>испытаний |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 44 – 48                                        | 46,5                                    |
| Толщина стенки (мм)     | 11 – 15                                        | 13                                      |
| Длина (мм)              | 1970 – 2050                                    | 2000                                    |
| Внешний вид             |                                                | Соответствует                           |

**Гарантийный срок хранения:** 24 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:** Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Трубка ENERGOFLEX SUPER SK 42/13-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК



Семакова Е.Г.

Паспорт качества выдан 2.04.2019