

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4

Наименование продукта:

Антифриз (низкозамерзающая жидкость)
для систем отопления, охлаждения
и кондиционирования «DIXIS TOP»

ТУ 2422-004-76076135-06, изм.1

Предприятие-изготовитель:

ООО НПК «ГЕЛИС»

Дата изготовления:

10.04.17

Номер партии:

4

Масса нетто:

Вид тары:

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма	Результат анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	<i>однородная прозрачная ж-ть желто-зеленой окраски без механических примесей</i>
2. Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,040-1,046	<i>1,046</i>
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 30	<i>минус 30,5</i>
4. Температура кипения (760 мм рт.ст.), °C, не ниже	104	<i>105</i>
5. Целепоносность, см ³ , не менее	15	<i>16,8</i>
6. Вспениваемость: -объем пены, см ³ , не более -устойчивость пены, с, не более	30 3	<i>10 1</i>
7. Водородный показатель (pH), в пределах	8,0 - 9,5	<i>8,6</i>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям
ТУ 2422-004-76076135-06, изм.1

И.О. Заведующего лабораторией

И.О.

Е.А. Желтова

Дата проведения испытаний: 10 » апреля 2017 г.