

ПАСПОРТ
№ 123 от 10.11.2023 г.
Отвод стальной крутоизогнутый

Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013
 № ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00094/20
 от 25.08.2020 г.
 зарегистрирован органом по сертификации: ООО
«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013
 № ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00185/20
 от 25.08.2020 г.
 зарегистрирован органом по сертификации: ООО
«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

1. Общие сведения об изделии

Наименование изделия: Отвод стальной крутоизогнутый
 Обозначение изделия:
90° 159x6,0
90° 159x8,0
 Предприятие-изготовитель: ООО «СантехСтройКомплект», Республика Мордовия, город Саранск,
Лямбирское шоссе, дом 18, Российская Федерация, 430034
 Заказ (номер, дата): № 141 от 10.11.2023 г.
 Партия №: 204
 Дата выпуска (месяц, год): Ноябрь 2023 г.
 Назначение: Для установки на трубопроводе в качестве соединительной детали
 Заказчик: ООО ТД «СантехСтройКомплект», 431510, Республика Мордовия,
Лямбирский район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 22, кв. 61

2. Основные технические данные и характеристики

Проход условный DN, мм:

150

150

Рабочая среда: Жидкие, парообразные и газообразные рабочие среды групп 1 и 2 по
ТР ТС 032/2013, по отношению к которым применяемые материалы
коррозионностойки

DN	D	T	F=R	Масса отвода с Θ=90°	Максимально допустимое Р _{рабочее} , МПа		
					Вода, насыщенный пар (2 группа по ТР ТС 032/2013)	Перегретый пар (2 группа по ТР ТС 032/2013)	Газ (1 группа по ТР ТС 032/2013)
150	159	6,0	225	8,1	4,60	6,60	7,45
Пробное давление					6,90	9,90	11,18
150	159	8,0	225	11,0	8,57	9,34	10,10
Пробное давление					12,86	14,01	15,15

Максимальная рабочая температура, °С: 120
 Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: 1,2
 Материал: п. 3

**КОПИЯ
ВЕРНА**

Вид климатического исполнения ГОСТ 15150: УХЛ 1

Назначенный (расчетный) срок службы, лет: 10

Срок хранения, лет: 2

Изготовление и поставка: ГОСТ 17375-2001

3. Сведения о материалах

№ п/п	Наименование элемента	Количество	Вид металлопроката, ГОСТ или ТУ	Наружный диаметр x толщина стенки, мм	Марка стали	Номер сертификата
1	Отвод 90° 159x6,0 ГОСТ 17375-2001	1596	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	114x6,0	20	32206224
2	Отвод 90° 159x8,0 ГОСТ 17375-2001	588	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	114x8,0	20	32301399

4. Сведения о термообработке отводов (вид, режим): не требуется

5. Комплектность:

- отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
- паспорт - 1 экз. на партию изделий одного типоразмера на заказ, изготовленных из одного материала;
- руководство по эксплуатации - один экз. на партию изделий, отгружаемых по одному товаросопроводительному документу.

6. Свидетельство о приемке

Отвод 90° 159x6,0; отвод 90° 159x8,0 прошли приемо-сдаточные испытания по технической документации предприятия-изготовителя, соответствуют ГОСТ 17375-2001 и признаны годными для эксплуатации при параметрах, указанных в настоящем паспорте.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие выпускаемых отводов требованиям ГОСТ 17375-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

Отметка ОТК
(клеимо ответственного
за приемку)



Собственные отметки:

(подпись, дата)

КОПИЯ
ВЕРНА