



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4

Наименование продукта:

Антифриз (низкозамерзающая жидкость)
для систем отопления, охлаждения
и кондиционирования «DIXIS-65»

ТУ 2422-002-76076135-06, изм.1

Предприятие-изготовитель:

ООО НПК «ГЕЛИС»

Дата изготовления:

3.04.17

Номер партии:

4

Масса нетто:

Вид тары:

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателей	Норма	Результат анализа
1. Внешний вид	Однородная прозрачная окрашенная жидкость без механических примесей	однородная прозрачная ж-ть желто-зеленого цвета без механических примесей
2. Плотность при 20°C, г/см ³ , в пределах	1,085-1,095	1,094
3. Температура начала кристаллизации, °C, не выше	Минус 65	минус 66
4. Температура кипения (760 мм рт.ст.), °C, не ниже	110	111
5. Вспениваемость: -объем пены, см ³ , не более -устойчивость пены, с, не более	30 3	10 1
6. Водородный показатель (pH), в пределах	8,0 – 9,5	8,8
7. Щелочность, см ³ , не менее	15	20,7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Продукт соответствует требованиям
ТУ 2422-002-76076135-06, изм.1

И.О. Зав. лабораторией

Е.А. Желтова

Дата проведения анализа

«3» апреля 2017 г.

