



АО "Росгазификация"

Акционерное общество
"Головной научно-исследовательский и проектный институт
по распределению и использованию газа "Гипрониигаз"

АО "Гипрониигаз"

Проспект им. Кирова С.М., д. 54, г. Саратов, Российская Федерация, 410012

Тел.: (8452) 74 94 95, 26 20 42; факс (8452) 27 24 44

e-mail: niigaz@niigaz.ru; www.niigaz.ru

ОКПО 03321549; ОГРН 1026403668895; ИНН 6455000573 / КПП 645501001

21.04.2020 № 1329-ИТВ
На № _____ от _____

Директору

ООО "Регион Спецтехно"

В.М. Козлову

Юридический адрес: 659332, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Социалистическая, 21а.

Почтовый адрес: 141407, Московская обл.,
г. Химки, ул. Бабакина, 5А, офис 509.

Тел: +7 (495) 585 09 15

Уважаемый Виталий Максимович!

Сообщаю Вам, что АО «Гипрониигаз» в марте 2020 года проведены испытания уплотнительных материалов производства ООО «Регион Спецтехно»:

– сантехническая уплотнительная паста «AQUAFLAX NANO» на соответствие требованиям ТУ 20.30.22-004-53159841-2019;

– уплотнительный материал - нить «GAZMASTER» на соответствие требованиям ТУ 13.96.13-005-53159841-2020;

– уплотнительный материал - нить «Sprint» на соответствие требованиям ТУ 2257-003-53159841-2015.

Результаты испытаний подтверждают соответствие уплотнительных материалов производства ООО «Регион Спецтехно» требованиям указанных документов и возможность их применения для герметизации, с температурой эксплуатации от минус 40°С и до плюс 60°С, трубных резьбовых соединений диаметром до DN 50 сетей газораспределения и газопотребления, использующих природный газ по ГОСТ 5542 давлением не более 0,6 МПа и объектов, использующих сжиженные углеводородные газы в соответствии с ГОСТ 20448, ГОСТ 27578, ГОСТ Р 52087 давлением до 1,6 МПа для выполнения требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Приказ Ростехнадзора от 15.11.2013 № 542), Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности объектов сжиженного природного газа» (Приказ Ростехнадзора от 26 ноября 2018 года № 588) и СП 62.13330.2011.

Директор Научно-технического центра
«Оценка соответствия»

Г.И. Зубаилов

Исполнитель: Салин Дмитрий Валерьевич
Тел.: (8452) 74-93-67; Email: ovnt@niigaz.ru