



Предприятие-изготовитель: ООО «УНИКОМ»

426000, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Родниковая, 62.

тел./факс (3412) 901-991, 901-992 e-mail: info@izhunikom.ru

Отводы по ТУ 1468-002-90155462-12, шовные, крутоизогнутые из низкоуглеродистой стали для транспортировки неагрессивных рабочих сред с давлением $\leq 1,6$ МПа, изготовлены из труб по ГОСТ 3262, 10704 (10705)

Паспорт № 308/11 выдан «03» ноября 2023 г.

Заказчик: и его адрес: ООО "Сантехкомплект" 142701, Московская обл, Ленинский р-н, Видное г, Белокаменное ш, дом № 1, корпус 4, помещение 50

Условное обозначение деталей	Наличие покрытия	Сталь	Пределные параметры, условное давление, МПа		Номер партии	Механические свойства					количество, шт	масса, кг
			условн. давл., МПа	рабочая температура, С		времен. сопрот., МПа	предел текуч., МПа	отн. удлинение, %	отн. сужение, %	ударн. вязкость, кДж/см ²		
Отвод 76*3.5		20	1,6		28/06-У	Без нормирования ГОСТ 380;1050					1008	907,2
Отвод 76*3.5	оцинк.	20	1,6			Без нормирования ГОСТ 380;1050					1008	907,2
Отвод 89*3.5		20	1,6		28/06-У	Без нормирования ГОСТ 380;1050					1980	2500,0

Примечание:

Цинковое покрытие наносимое гальваническим методом соответствует требованиям ГОСТ 9.301-86.

Толщина покрытия 9-15 микрон.

Начальник ОТК



И.П. Каракулов