

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ97.В.00145/19

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0025490

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ».
Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1: 2, пом. 114, 251.
Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1: 2, пом. 114, 251.
ОГРН: 1087746543180. Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42. E-mail: mail@rusarsenal.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное объединение «РУСАРСЕНАЛ».
Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1: 2, пом. 114, 251.
Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8, этаж 1: 2, пом. 114, 251.
Адрес производства: 150034, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 1Д
ОГРН: 1087746543180. Телефон: +7 (495) 781-62-42, факс: +7 (495) 781-62-42. E-mail: mail@rusarsenal.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ФГБОУ ВО «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий».
Адрес: 129366, Россия, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4. ОГРН 1027739451684.
Телефон: +7 (495) 617-27-27 доб. 29-33. Факс: +7 (495) 617-27-29. E-mail: agps-oc@mail.ru.
рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г. Федеральная служба по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Рукава пожарные напорные «Классик» с внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия, для комплектации внутренних и наружных пожарных кранов и переносных мотопомп, с условным проходом DN 25, 40, 50, 65 на рабочее давление 1,0 МПа, специального исполнения: маслостойкие; климатического исполнения УХЛ1, РПК(В)-Н/В-25-1,0-М-УХЛ1, РПК(В)-Н/В-40-1,0-М-УХЛ1, РПК(В)-Н/В-50-1,0-М-УХЛ1, РПК(В)-Н/В-65-1,0-М-УХЛ1 выпускаемые по ТУ 8193-029-85787444-2011. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД 2: 13.96.16.130

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).
ГОСТ Р 51049-2008 «Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний».

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 3908ГР-2019 от 26.05.2019 г. (ОС Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.1ПБ97 от 01.07.2015 г.);
Протокол сертификационных испытаний № 065-2019 от 24.05.2019 г. (ИЛ ЛСИСТН Академия ГПС МЧС России рег. № RA.RU.2ПЖ15 от 16.04.2015 г.); схема сертификации 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 8193-029-85787444-2011, формуляр

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.05.2019

по 26.05.2024

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

МП

Эксперт (эксперты)

Э.И. Бурунин
подпись
И.Ф. Житенко
подпись

Э.И. Бурунин

инициалы, фамилия

И.Ф. Житенко

инициалы, фамилия