



**ROLS  
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, этаж 2, г. Москва, Россия, 127015  
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62  
e-mail: info@rols-isomarket.ru www.rols-isomarket.ru  
Обособленное подразделение ООО "РОЛС Изомаркет"  
пл. Менделеева, д. 2, корп. 396, г. Переславль-Залесский, Ярославская обл., 152025

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3050

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER»

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Наименование изделия             | Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/6-2 |
| № партии                         | 2410192                        |
| Количество изделий в партии(п.м) | 7 040                          |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469 от 02.11.2016

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ<br>Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных<br>испытаний |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 36 – 39                                        | 38                                      |
| Толщина стенки (мм)     | 5 – 7                                          | 6                                       |
| Длина (мм)              | 1970 – 2050                                    | 2000                                    |
| Внешний вид             |                                                | Соответствует                           |

**Гарантийный срок хранения:**

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:**

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/6-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Дмитриева Л.В.

Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 25.10.2019г.