

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 738

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
«ENERGOFLEX SUPER»

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Наименование изделия             | Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/20-2 |
| № партии                         | 2703192                         |
| Количество изделий в партии(п.м) | 1 728                           |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н08469 от 02.11.2016

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ<br>Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных<br>испытаний |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 23 – 26                                        | 24,5                                    |
| Толщина стенки (мм)     | 17,5 – 22,5                                    | 18,5                                    |
| Длина (мм)              | 1970 – 2050                                    | 2020                                    |
| Внешний вид             |                                                | Соответствует                           |

**Гарантийный срок хранения:**

18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:**

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 22/20-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Блинова Е.Н.

Инженер ОТК

Чижова Н.В.

Паспорт качества выдан 01.04.2019.