



ПАСПОРТ  
РЕГУЛИРУЮЩИЙ БЛОК  
«После себя» ДРК 22-А

ТУ 28.14.11-002-53598115-2022



4. Данные приемо-сдаточных испытаний

| Наименование, обозначение изделия                                                                            |                                 |                         | Заводской номер №         |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|
| ДРК 22-А                                                                                                     | Испытательная среда             | Давление испытаний, МПа | Температура испытаний, °С | Результат испытаний |
| На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов, находящихся под давлением рабочей среды | Вода по СТБ 1188-99             | $P_{исп}=2,5PN$         | +15...25                  | Положительные       |
| На герметичность прокладочных соединений и сальниковых уплотнений                                            |                                 | $P_{исп}=1,6PN, MPa$    |                           | Положительные       |
| На работоспособность                                                                                         | Регулировка органами управления |                         |                           | Положительные       |

5. Комплектность

| П.п                         | Обозначение (наименование) | Количество, шт.         |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Регулирующий блок           | ДРК 22-А                   | 1                       |
| Комплект импульсных линий   |                            | 1                       |
| Руководство по эксплуатации | ДРК 22-А/СРК22-01 РЭ       | 1 экз. на партию до 5шт |
| Паспорт                     | ДРК 22-А                   | 1                       |

6. Гарантийные обязательства

Исполнитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.  
Гарантийный срок эксплуатации изделия не более 24 месяцев с даты отгрузки, если иное не указано в договоре поставки.  
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, не влекущих за собой ухудшения технических характеристик изделия (оборудования).

7. Отметка о введении в эксплуатацию

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Организация                   |  |
| 2. Дата введения в эксплуатацию. |  |

1. Основные сведения об изделии

|                                        |                                                                                                                                           |        |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1. Наименование изделия                | Регулирующий блок «после себя»                                                                                                            | PN 2,5 |
| 2. Обозначение изделия                 | ДРК 22-А                                                                                                                                  |        |
| 3. Документ на изготовление и поставку | ТУ                                                                                                                                        |        |
| 4. Изготовитель (поставщик), адрес     | ООО «ЦКО Групп», 121087, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, ул. Большая Филевская, д.8, к.1, этаж/помещ. 1/1, ком.2 |        |
| 5. Заводской номер изделия             | ДРК 22-А №                                                                                                                                |        |
| 6. Дата изготовления                   | предназначен для автоматического поддержания заданного давления рабочей среды перед объектом (после себя)                                 |        |
| 7. Назначение                          |                                                                                                                                           |        |

2. Сведения о материалах основных деталей

| №  | Наименование                       | Основной материал, марка    |
|----|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Мембранная коробка                 | Сталь 20                    |
| 2. | Шток, пружина, винт регулировочный | Сталь 20Х13/ 60С2А /Сталь45 |
| 3. | Уплотнение штока                   | Резино-фторопластовое       |
| 4. | Мембрана                           | Смесь резиновая EPDM        |

3. Основные технические данные

| №  | Наименование параметра                                | Значение  |
|----|-------------------------------------------------------|-----------|
| 1. | Давление номинальное, РН, кгс/см <sup>2</sup> , (МПа) | 25/(2,5)  |
| 2. | Допустимый перепад давления ΔР, МПа                   | 1,0       |
| 3. | Рабочая среда                                         | Вода      |
| 4. | Температура рабочей среды t°, °С                      | до +150°С |
| 5. | Диапазон, МПа                                         | 0,05-0,3  |
| 6. | Эффективная площадь мембраны, см <sup>2</sup>         | 80        |
| 7. | Ход штока, мм                                         | 15        |
| 8. | Масса, кг                                             |           |

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя ТУ 28.14.11-002-53598115-2022

м.п. ОТК

