

эксплуатировать коллектор при наличии в его полостях посторонних твердых предметов;

-использовать запасные части, не согласованные с разработчиком;

-эксплуатировать коллектор с просроченной датой периодических испытаний.

6.1. Выбор коллектора должен осуществляться специалистами, имеющими не-обходимую квалификацию, в соответствии с требованиями проектной документации.

6.2. Коллекторы могут монтироваться в любом монтажном положении.

6.3. Для монтажа каскада из коллекторов (удлинения коллекторов) следует соединять их между собой с помощью резьбовых латунных ниппелей, уплотняя соединения сантехническим льном с уплотнительной пастой или специальной нитью.

6.4. При создании коллекторных сборок (модулей) следует руководствоваться указаниями по монтажу коллекторных модулей.

6.5. При установке коллекторов или коллекторных модулей в коллекторные шкафы следует руководствоваться указаниями по монтажу коллекторных шкафов.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Предприятие-продавец гарантирует соответствие коллекторов техническим требованиям и требованиям безопасности в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, выбора, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации и хранения коллекторов составляет - 24 (двадцать четыре) месяца со дня продажи в соответствии с товарно-транспортными документами.

7.3. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине предприятия- изготовителя и/или предприятия-продавца.

7.6. Средний срок службы коллекторов при соблюдении потребителем требований, указанных в техническом паспорте составляет 10 лет со дня передачи продукции потребителю.

7.7. По вопросам рекламаций и претензий к качеству изделий в период гарантийного срока обращаться в офис ООО «Апогей» по адресу: г. Москва, Чернильский проезд, дом 3, телефон/факс: +7(495) 652-72-67.

Для рассмотрения претензии по качеству покупатель должен представить следующие документы:

а) Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные телефоны;

- название и адрес организации, производившей монтаж;

- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

- краткое описание дефектов.

б) Документ, подтверждающий покупку изделия (товарная накладная, товарный чек), или его копия.

в) Акт гидравлического испытания системы, в которой использовалось изделие, или его копия.

г) Технический паспорт изделия с отметкой о продаже.

8. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «Апогей», 107241, г. Москва, Чернильский проезд, 3.

Телефон/факс: (495) 466-56-86, 652-72-67.

9. Сведения о сертификации

Регистрационный номер сертификата соответствия: №РОСС RU.АГ99.Н06235

Срок действия с 18.03.2016 г. по 07.03.2019 г.

Номер сертификата соответствия: №2065136

Экспертное заключение №533 от 15 марта 2016 года.



«А П О Г Е Й»

Общество с ограниченной
Ответственностью



Коллекторы латунные «Апогей»

распределительные для систем
водяного отопления и водоснабже-
ния КЛА 25(01-13).050(100)-1-Н15(20);
КЛА 32(01-13).050(100)-1-Н15(20).

Паспорт

г. Москва


Таблица 1

2. Условное обозначение коллекторов

КЛА XXXX.XXX-X-HXX

Коллектор латунный «Апогей»


Обозначение	G
25	G1"
32	G11



Обозначение	l , мм
050	50
100	100

Исполнение

Обозначение	Резьба
H15	G1/2"
H20	G3/4"



3.1 Основные технические характеристики коллекторов латунных «Апогей»