



Паспорт № 1633

выдан июль 2022 г.

Заказчик и его адрес: ООО "Сантехкомплект"

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЗНАК
изготовителя

Основание: счет № 1633

Условное обозначение детали (наименование, размер Н.Д.)														
Наименование исполнение И1;И2; (С3-по согласованию с Заказчиком)		Размер		Наличие покрытия		ГОСТ, ТУ, материал		Рабочее давление РУ кгс/см2		№ партии		дата партии		
Механические свойства металла														
				Временное сопротивление разрыву Мпа		Предел текучести Мпа		Относительное удлинение $\delta z\%$		Относительное сужение %		Ударная вязкость КСУ, кгсм/см2 Ст20 при -40*		
												Количество шт.		
				Масса для справки кг										
				Полуфабрикат (труба, лист- марка стали)										
Тройник И2	Дн 57х4 (Ду50)		ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91237	14.09.2020г.	520	245	29	50	29	125	0,80	ст20
Тройник И2	Дн 76х3,5-57х3,0 (65х50)	оц	ГОСТ 17376-2001 ст.20	63	91122	14.09.2020г.	510	415	30	50	29	64	1,20	ст20
Тройник И2	Дн 89х3,5-76х3,5 (Ду80)	оц	ГОСТ 17379-2001 ст.20	40	61471	02.07.2020г.	520	245	33	50	29	60	1,63	ст20

Примечание:

Условия применения деталей исполнения 2 по РН (РУ) - по 5.1.7 или 5.1.7 ГОСТ 17380, а по рабочему давлению и температуре - по ГОСТ 356-80.

Мастер контроля:

Захаров Г.А.

Штамп ОТК

МАСТЕР КОНТРОЛЯ
ЗАХАРОВ Г.А.