



ООО «ИКЦ «ПромЭкспертСертификация»

Юридический/факт. адрес: 300034, Россия, ТО, г. Тула, ул. Вересаева, дом 11, офис 2, 3

ОГРН: 1097154029191

Телефон/факс: +7-4872-25-06-32, 25-06-91

E-mail: promexp09@yandex.ru

www.pesf.ru

Банковские реквизиты:

р/с 40702810301250002276 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж
к/сч 30101810100000000835, БИК 042007835

Исх. № 60/09-ОСП от 14.09.2023

Царукяну Микаелу Багратовичу

Настоящим письмом, Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-Консалтинговый Центр «ПромЭкспертСертификация» (адрес: 300034, Россия, Тульская область, город Тула, улица Вересаева, дом 2, офис II, III (аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС.RU.001.11МЭ70 от 02.09.2015 года) в ответ на Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации заявленной продукции сообщаем следующее.

Соединительные части трубопроводов из ковкого чугуна, в том числе с элементами из резины
Торговая марка JIANZHI, а именно:

Заглушка п/муфту XGQT16 Ду50(Дн60) грувлок
Заглушка п/муфту XGQT16 Ду65(Дн76) грувлок
Заглушка п/муфту XGQT16 Ду80(Дн89) грувлок
Заглушка п/муфту XGQT16 Ду100(Дн108) грувлок
Заглушка п/муфту XGQT16 Ду100(Дн114) грувлок
Заглушка п/муфту XGQT16 Ду150(Дн159) грувлок
Заглушка п/муфту XGQT16 Ду200(Дн219) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду25(Дн34) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду32(Дн42) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду40(Дн48) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду50(Дн60) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду65(Дн76) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду80(Дн89) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду100(Дн108) грувлок
Муфта гибкая XGQT02B Ду100(Дн114) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду25(Дн34) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду32(Дн42) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду40(Дн48) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду50(Дн60) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду65(Дн76) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду80(Дн89) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду100(Дн108) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду100(Дн114) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду150(Дн159) грувлок
Муфта жесткая XGQT01 Ду200(Дн219) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду25(Дн34) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду32(Дн42) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду40(Дн48) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду50(Дн60) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду65(Дн76) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду80(Дн89) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду100(Дн108) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду100(Дн114) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду150(Дн159) грувлок
Отвод п/муфту 90гр XGQT03 Ду200(Дн219) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду32(Дн42) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду40(Дн48) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду50(Дн60) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду65(Дн76) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду80(Дн89) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду100(Дн108) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду100(Дн114) грувлок
Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду150(Дн159) грувлок

Отвод п/муфту 45гр XGQT04 Ду200(Дн219) грувлок
Отвод(седелка) п/муфту XGQT15 Ду50х32(Дн60х42) грувлок
Отвод(седелка) п/муфту XGQT15 Ду65х50(Дн76х60) грувлок
Отвод(седелка) п/муфту XGQT15 Ду80х50(Дн89х60) грувлок
Отвод(седелка) п/муфту XGQT15 Ду100х50(Дн114х60) грувлок
Отвод(седелка) п/муфту XGQT15 Ду100х65(Дн114х76) грувлок
Отвод(седелка) п/муфту XGQT15 Ду100х80(Дн114х89) грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду25х15(Дн34х1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду25х20(Дн34х3/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду32х15(Дн42х1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду32х20(Дн42х3/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду32х25(Дн42х1") грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду40х15(Дн48х1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду40х20(Дн48х3/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб Ubolt XGQT15U Ду40х25(Дн48х1") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду50х15(Дн60х1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду50х20(Дн60х3/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду50х25(Дн60х1") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду50х32(Дн60х1 1/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду50х40(Дн60х1 1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду65х15(Дн76х1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду65х20(Дн76х3/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду65х25(Дн76х1") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду65х32(Дн76х1 1/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду80х15(Дн89х1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду80х20(Дн89х3/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду80х25(Дн89х1") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду80х32(Дн89х1 1/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду80х40(Дн89х1 1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду80х50(Дн89х2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду100х15(Дн114х1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду100х20 (Дн114х3/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду100х25(Дн114х1") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду100х32(Дн108х1 1/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду100х32(Дн114х1 1/4") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду100х40(Дн114х1 1/2") грувлок
Отвод(седелка) резьб XGQT15S Ду100х50(Дн114х2") грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду32х25(Дн42х34) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду40х25(Дн48х34) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду40х32(Дн48х42) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду50х32(Дн60х42) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду50х40(Дн60х48) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду65х32(Дн76х42) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду65х40(Дн76х48) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду65х50(Дн76х60) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду80х32(Дн89х42) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду80х40(Дн89х48) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду80х50(Дн89х60) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду80х65(Дн89х76) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду100х50(Дн108х60) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду100х65(Дн108х76) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду100х80(Дн108х89) грувлок
Переход п/муфту XGQT11 Ду100х80(Дн114х89) грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду32х25(Дн42х1") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду40х32 (Дн48х1 1/4") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду50х25(Дн60х1") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду50х32(Дн60х1 1/4") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду50х40(Дн60х1 1/2") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду65х32(Дн76х1 1/4") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду65х40(Дн76х1 1/2") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду65х50(Дн76х2") грувлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду80х32(Дн89х1 1/4") грувлок

Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду80х40(Дн89х1 1/2") гравлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду80х50(Дн89х2") гравлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду100х25(Дн108х1") гравлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду100х25(Дн114х1") гравлок
Переход резьб п/муфту XGQT11S Ду150х50(Дн168х2") гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду25(Дн34) гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду32(Дн42) гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду40(Дн48) гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду50(Дн60) гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду65(Дн76) гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду80(Дн89) гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду100(Дн108) гравлок
Тройник равн п/муфту XGQT07 Ду100(Дн114) гравлок
Тройник перех п/муфту XGQT08 Ду50х32(Дн60х42) гравлок
Тройник перех п/муфту XGQT08 Ду65х50(Дн76х60) гравлок
Тройник перех п/муфту XGQT08 Ду80х40(Дн89х48) гравлок
Тройник перех п/муфту XGQT08 Ду100х65(Дн108х76) гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду50х25(Дн60х1") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду50х32(Дн60х1 1/4") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду65х25(Дн76х1") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду65х32(Дн76х1 1/4") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду65х40(Дн76х1 1/2") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду80х25(Дн89х1") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду80х32(Дн89х1 1/4") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду80х50(Дн89х2") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду100х25(Дн114х1") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду100х32(Дн114х1 1/4") гравлок
Тройник перех п/резьб XGQT08S Ду100х50(Дн108х2") гравлок
Фланец накидн разъем XGQT14 Ду50(Дн60) гравлок
Фланец накидн разъем XGQT14 Ду65(Дн76) гравлок
Фланец накидн разъем XGQT14 Ду80(Дн89) гравлок
Фланец накидн разъем XGQT14 Ду100(Дн108) гравлок
Фланец накидн разъем XGQT14 Ду100(Дн114) гравлок
Фланец(адаптер) п/муфту XGQT13 Ду50(Дн60) гравлок
Фланец(адаптер) п/муфту XGQT13 Ду65(Дн76) гравлок
Фланец(адаптер) п/муфту XGQT13 Ду80(Дн89) гравлок
Фланец(адаптер) п/муфту XGQT13 Ду100(Дн108) гравлок
Фланец(адаптер) п/муфту XGQT13 Ду100(Дн114) гравлок
Фланец(адаптер) п/муфту XGQT13 Ду150(Дн159) гравлок

не подлежит обязательному подтверждению соответствия в форме обязательной сертификации и декларирования на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением", так как согласно таблице 9 Приложения № 1 ТР ТС 032/2013, арматура, предназначенная для жидкостей группы 2, должна быть диаметром свыше 200 мм и иметь расчетное давление свыше 1 МПа, при этом произведение значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм) должно быть свыше 500.

Заявленная продукция не соответствует указанным выше требованиям, а также отсутствует в перечне продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа об оценке соответствия (сведений о документе об оценке соответствия) требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013).

Данное письмо действительно до внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации.

Заместитель руководителя ОС
ООО «ИКЦ «ПромЭкспертСертификация»
М.П.

А.В. Гомозов