

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 720-R

На изделия «ENERGOFLOOR»

Артикул изделия	EFRP0/71/1PLKSOL
Наименование изделия	Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK SOLO 0,7-1,1
№ партии	146903310326840510233
Количество изделий в партии (шт)	840

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № 04УПСО17.RU.C00002 от 23.06.2023

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по СТО	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Высота (мм)	16-18	17
Ширина (мм)	698 – 702	700
Длина (мм)	1008 – 1102	1100
Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 месяцев с момента изготовления.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в первичной упаковке на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении.
Стеллажи и поддоны должны находиться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Изделия необходимо предохранять от попадания прямых солнечных лучей.

Упаковки с изделиями рекомендуется хранить в горизонтальном положении, общая высота штабеля не более 2,6 м.

Транспортирование и хранение изделий должны осуществляться в условиях, исключающих механические повреждения и деформацию материала.

По истечении срока хранения изделия должны быть проверены на соответствие требованиям СТО. В случае положительных результатов проверки изделия могут использоваться по назначению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Плита ENERGOFLOOR PIPELOCK SOLO 0,7-1,1 соответствует СТО 59705109-008-2017



Контролёр ОТК



Лошкарёва Е.К.

Паспорт качества выдан 05.10.2023г.