

ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"  
249030 Калужская область  
г. Обнинск, улица Университетская, здание 50в  
Тел. (484) 397-96-17  
E-mail: info@agrigaz.ru

ПАСПОРТ № 694

2022 г.

СЕРТИФИКАТ

Регистрационный № РОСС RU.32102.02.00188 от 14.05.2021

ЧАСТИ ФАСОННЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ

ОКПД2 22.21.29.130

Тройник 87°30' ПВХ 160 x 160 К (RAL 8023)  
БВТА 493.141 ; ТУ 6-49-33-92

Партия № б/п  
Количество:  
Дата изготовления: 2022 г.

Материал: композиция НПВХ

Получатель: Пименова Светлана Юрьевна

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

| № п/п | Наименование показателя                                                                     | Требования ТУ                                                                                         | Результат испытаний |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | Внешний вид:                                                                                | Фасонные части должны иметь гладкую поверхность без раковин, наплывов, сколов и посторонних включений | Соответствует       |
| 2     | Размеры, мм:                                                                                |                                                                                                       |                     |
|       | - наружный диаметр                                                                          | 160 + 0,4                                                                                             | Соответствует       |
|       | - раструб                                                                                   | 174,3 <sup>+0,7</sup> <sub>-0,5</sub><br>160,5 + 0,5                                                  | Соответствует       |
|       | - линейные размеры                                                                          | 11,7 + 1,5                                                                                            | Соответствует       |
|       | - толщина стенки                                                                            | 4 + 0,6                                                                                               | Соответствует       |
| 3     | Сопротивление удару, количество разрушившихся образцов, %, не более                         | 10                                                                                                    | Соответствует       |
| 4     | Температура размягчения по Вика, °С, не менее                                               | 77                                                                                                    | Соответствует       |
| 5     | Стойкость к прогреву                                                                        | Не должно быть пузырей и повреждений поверхности, проникающих глубже чем на 20%, толщины стенки       | Соответствует       |
| 6     | Водопоглощение, г/м <sup>2</sup> , не более                                                 | 40                                                                                                    | Соответствует       |
| 7     | Герметичность сборных узлов при давлении 50 кПа (0.5 кгс/см <sup>2</sup> ) в течение 15 мин | без признаков разрушения, течи в стыке                                                                | Соответствует       |

Гарантийный срок эксплуатации фасонных частей - два года со дня ввода строительного объекта в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.


Условия хранения - фасонные части, упакованные в тору, хранят в неотапливаемых складах защищенными от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. Допускается хранение на стеллажах без упаковки, а также в отапливаемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов

**Заключение Отдела контроля качества:** части фасонные из непластифицированного поливинилхлорида для канализационных труб соответствуют требованиям БВТА 493.141 ;ТУ 6-49-33-92



Начальник Отдела контроля качества

М.П.

 / Е. Ю. Баранов/

Действительно с печатью Отдела контроля качества