

**ПАСПОРТ**

Воздухоотводчик, Тип Airvent-R,

**Код материала: 065B8323R**



Соответствие продукции подтверждено в рамках Евразийского экономического союза.



**Дата редакции: 12.01.2024**

## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Воздухоотводчик автоматический типа Airvent-R (далее - воздухоотводчик или Airvent-R).

### 1.2. Изготовитель

АО "Ридан", 603014, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, дом 16, адрес места осуществления деятельности: Китай, Пекин, Чаоян дистрикт, Цзюсяньцяо роуд, 14.

### 1.3. Продавец

ООО "Ридан Трейд", 143581, Российская Федерация, Московская область, город Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления и заводской номер

Дата указана на упаковке в формате мм/гг, заводской номер в виде чисел "xxxxxxxx".

## 2. Назначение изделия

Воздухоотводчики автоматические предназначены для удаления воздушных скоплений из трубопроводов и воздухоотборников систем отопления, тепло- и холодоснабжения вентиляционных установок, кондиционеров и др. при рабочей среде – вода или водные растворы гликолей.

Класс герметичности – А по ГОСТ 9544.

Воздухоотводчики изготовлены в соответствии с ТУ 28.14.11-036-72323163-2022

## 3. Технические характеристики

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Исполнение                             | латунный                         |
| Присоединение к трубопроводу           | наружная резьба по UNI ISO 228/1 |
| Размер присоединительной резьбы, дюймы | 1/2                              |
| Номинальный диаметр (DN), мм           | 15                               |
| Номинальное давление (PN), бар         | 10                               |
| Рабочая среда                          | вода и водогликолевые смеси      |
| Температура рабочей среды, °C          | от 0 до 110                      |
| Допустимая концентрация гликоля        | 0,4                              |
| Масса, кг, не более                    | 0,210                            |
| Материал корпуса                       | Латунь CW617N                    |
| Материал пружины                       | Коррозионностойкая сталь 304     |
| Материал поплавка                      | Полипропилен                     |
| Материал прокладки                     | EPDM                             |
| Материал верхней крышки                | Латунь CW617N                    |
| Запорный винт                          | Полиацеталь (POM)                |
| Материал штока                         | Латунь CW617N                    |
| Резьбовая втулка                       | Полиацеталь (POM)                |

## 4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- воздухоотводчик автоматический типа Airvent-R;

- паспорт (предоставляется по запросу в электронном виде);
- руководство по эксплуатации (предоставляется по запросу в электронном виде).

## 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

## 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя, в том числе в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.14.11-036-72323163-2022.

Пробное давление, согласно ГОСТ 356, Рпр=15 бар.

## 7. Сертификация

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Соответствие воздухоотводчиков типа Airvent-R с товарным знаком "Ридан" подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме.</p> <p>Имеется декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.10318/23 от 28.02.2023 действует до 27.02.2028.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие воздухоотводчиков техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения воздухоотводчиков– 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства

Срок службы воздухоотводчиков при соблюдении требований к качеству теплоносителя, соблюдении технических условий, эксплуатации в соответствии с техническими параметрами оборудования согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.