



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

УТВЕРЖДАЮ
Зам. руководителя Органа инспекции
А.И. Петухов
М.п.

от « 26 » 03 2019 г.

№ 8491/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 1166 от 25.03.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России ООО «ЛИДЕР ЭКСПЕРТ»

Организация-изготовитель: ООО ОКБ «Гамма»

Адрес: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603, Российская Федерация

Получатель: ООО ОКБ «Гамма»

Адрес: 141280, Московская область, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, дом 1, здание 29 АБК, помещение 603, Российская Федерация

Наименование продукции: Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304 Stahlmann

Нормативный документ: ТУ 24.20.13-077-39803459-2018

Область применения: для применения в системах горячего и холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения

Перечень документов, представленных на экспертизу: Протокол испытаний ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» № ИЛЦ-103/ЛЭ-07-19 от 05.03.2019 г., ТУ 24.20.13-077-39803459-2018

Характеристика продукции: продукция представляет собой изделия, изготовленные из нержавеющей стали, различных диаметров и типов, в том числе в защитной оболочке

Заявленные сведения о технической компетенции и независимости: ИЛЦ Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора» Управления делами Президента Российской Федерации - АТТЕСТАТ № РОСС RU.0001.510440 Федеральной службы по аккредитации.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу № ИЛЦ-103/ЛЭ-07-19 от 05.03.2019 г., ИЛЦ ФГБУ «Центр госсанэпиднадзора» типовой образец продукции: Гофрированная труба из нержавеющей стали SS304 Stahlmann, был подвергнут испытаниям по показателям безопасности на соответствие требованиям Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 2010 (Гл. II, Раздел 3) «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Приложение 3.1, таблица 1, п. 6.2, Приложение 3.2 табл.1, 2.

- I. Физико-химические показатели
 - Водородный показатель (водная вытяжка)
 - Величина окисляемости перманганатной
- II. Органолептические показатели
 - Запах водной вытяжки при 20 °С, 60°С
 - Привкус водной вытяжки при 20 °С, 60°С
 - Цветность
 - Мутность
 - Осадок
 - Пенообразование
- III. Санитарно – химические миграционные показатели
 - Железо
 - Марганец
 - Хром 3+
 - Хром 6+
 - Никель
 - Медь
 - Кадмий
 - Свинец
 - Цинк
 - Алюминий

Результаты экспертизы: по результатам проведенных испытаний типового образца продукции: Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304 Stahlmann, отклонений от требований Единых Санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3) **не установлено.**

Вывод: протокол испытаний указанного образца продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованными организациями, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3), с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Гофрированные трубы из нержавеющей стали SS304 Stahlmann **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (Гл. II, Раздел 3).

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Врач по общей гигиене



А.В. Смольников