

ПАСПОРТ
№ 37 от 08.04.2024 г.
Отвод стальной крутоизогнутый

Сертификат о соответствии ТР ТС 032/2013

Декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

№ ЕАЭС RU C-RU.OC12.B.00094/20

№ ЕАЭС N RU Д-RU.OC12.B.00185/20

от 25.08.2020 г.

от 25.08.2020 г.

зарегистрирован органом по сертификации: ООО

зарегистрирован органом по сертификации: ООО

«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

«Центр испытаний, сертификации и аттестации»

1. Общие сведения об изделииНаименование изделия: Отвод стальной крутоизогнутый

Обозначение изделия:

90° 219x6,0Предприятие-изготовитель: ООО «СантехСтройКомплект», Республика Мордовия, город Саранск,
Лямбирское шоссе, дом 18, Российская Федерация, 430034Заказ (номер, дата): №36 от 08.04.2024 г.Партия №: 45Дата выпуска (месяц, год): Апрель 2024 г.Назначение: Для установки на трубопроводе в качестве соединительной деталиЗаказчик: ООО Торговый Дом «СантехСтройКомплект», 431510, Республика
Мордовия, Лямбирский район, с. Лямбиров, ул. 40 лет Победы, д. 22, кв. 61**2. Основные технические данные и характеристики**

Проход условный DN, мм:

200

Рабочая среда:

Жидкие, парообразные и газообразные рабочие среды групп 1 и 2 поТР ТС 032/2013, по отношению к которым применяемые материалыкоррозионностойки

DN	D	T	F=R	Масса отвода с $\Theta=90^\circ$	Максимально допустимое $P_{\text{рабочее}}$, МПа		
					Вода, насыщенный пар (2 группа по ТР ТС 032/2013)	Перегретый пар (2 группа по ТР ТС 032/2013)	Газ (1 группа по ТР ТС 032/2013)
200	219	6,0	300	15,0	4,29	4,82	5,36
Пробное давление					6,44	7,23	8,04

Максимальная рабочая температура, °C: 120Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013: 1,2Материал: п. 3Вид климатического исполнения ГОСТ 15150: УХЛ 1Назначенный (расчетный) срок службы, лет: 10Срок хранения, лет: 2Изготовление и поставка: ГОСТ 17375-2001КОПИЯ
ВЕРНА

3. Сведения о материалах

№ п/п	Наименование элемента	Количество	Вид металлопроката, ГОСТ или ТУ	Наружный диаметр х толщина стенки, мм	Марка стали	Номер сертификата
1	Отвод 90° 219х6,0 ГОСТ 17375-2001	810	труба ГОСТ 8732-78 /8731-74	159х6,0	20	32206224

4. Сведения о термообработке отводов (вид, режим): не требуется

5. Комплектность:

- отводы крутоизогнутые - по количеству штук на заказ;
- паспорт - 1 экз. на партию изделий одного типоразмера на заказ, изготовленных из одного материала;
- руководство по эксплуатации - один экз. на партию изделий, отгружаемых по одному товаросопроводительному документу.

6. Свидетельство о приемке

Отвод 90° 219х6,0 прошли приемо-сдаточные испытания по технической документации предприятия-изготовителя, соответствуют ГОСТ 17375-2001 и признаны годными для эксплуатации при параметрах, указанных в настоящем паспорте.

7. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устанавливается в размере 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие выпускаемых отводов требованиям ГОСТ 17375-2001 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в настоящем паспорте и руководстве по эксплуатации.

Отметка ОТК
(клеймо ответственного
за приемку)

Особые отметки:



Масур
(подпись, дата)

КОПИЯ
ВЕРНА