

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1559

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
 «ENERGOFLEX SUPER»

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Артикул изделия                  | EFXT054092SU                   |
| Наименование изделия             | Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/9-2 |
| № партии                         | 2605213                        |
| Количество изделий в партии(п.м) | 19 110                         |

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

## Результаты приёмо-сдаточных испытаний

| Наименование показателя | Норма по ГОСТ<br>Р 56729-2015 (EN 14313: 2009) | Результат приёмо-сдаточных<br>испытаний |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 56 – 60                                        | 57,5                                    |
| Толщина стенки (мм)     | 7,5 – 10,5                                     | 9                                       |
| Длина (мм)              | 1970 – 2050                                    | 2000                                    |
| Внешний вид             |                                                | Соответствует                           |

### Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

### Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 54/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Инженер ОТК



Блинова Е.Н.

Паспорт качества выдан 27.05.2021г.