



ООО «РосТурПласт»
140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Крестовина одноплоскостная 50х50х50х45° **РосТурПласт ТУ 4926-001-78044889-2005**

НОМЕР ПАРТИИ: 121018

кол-во 5000 шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: октябрь 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результат испытания
1	Внешний вид.Маркировка.	Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков.Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам.	Внешний вид соответствует. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр	50+0,3	50
2.2	Толщина стенки	1,8+0,4	1,9
2.3	Диаметр гладкой части раструба (прямого)	50,4+0,8	51,2
2.4	Диаметр гладкой части раструба (бокового)	50,4+0,8	51,2
2.4	Диаметр гладкой части раструба (бокового)	50,4+0,8	51,2

Условия хранения: Фитинги следует хранить в неотапливаемых складских помещениях, исключающих вероятность их механических повреждений, или отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов.
Гарантийный срок хранения фитингов: 2(два) года со дня изготовления.

Заключение: Крестовина одноплоскостная 50х50х50х45°(Партия №121018) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Дата выдачи паспорта:

12.10.18



Зиновьева Ю.Д

О Т К № 2

ООО «РосТурПласт»