



AT15

Декларация о соответствии
ТС № RU Д- RU.AT15.B.00919,
Срок действия до 16.08.2020 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Конденсатоотводчик термодинамический Dy 20, Ру 4 МПа
Обозначение изделия	ВИЛН.494654.002 (45с15нж1)
Документ на изготовление и приемку	ТУ 3742-003-05749381-2001
Изготовитель (поставщик)	ОАО "Пензенский арматурный завод" Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1 Тел. 56-35-03, факс (8412) 55-24-00, 56-13-79
Дата изготовления (поставки)	<u>Июль. 2016 г.</u>
Назначение	Для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер парового обогрева оборудования.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра		Значение
Условный проход Dy, мм		20
Условное давление Ру, МПа (кгс/см ²)		4 (40)
Рабочая среда		Пар, конденсат
Температура рабочей среды t, °С		До 300
Температура окружающей среды t, °С		От 0 до 50
Герметичность в затворе		Пропуск пара не допускается
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)		УХЛ3
Тип присоединения к трубопроводу		Под приварку
Условная пропускная способность K _v , м ³ /ч		1
Масса, кг		0,87
Показатели надежности	Полный средний срок службы, лет, не менее	10
	Полный средний ресурс, часов, не менее	80000
	Средняя наработка на отказ, часов, не менее	13000

Особые отметки

ПИ проведены: акт № 12 от 24.11.2014 г.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сталь 20	Крышка	Сталь 20
Тарелка	20X13	Прокладка	Фторопласт Ф4К20
Седло	20X13		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- конденсатоотводчик ВИЛН.494654.002 в количестве, оговоренном контрактом (договором) на поставку;
- паспорт ВИЛН.494654.002 ПС - 1 экз. на партию не более 10 изделий, отправляемых в один адрес;
- руководство по эксплуатации ВИЛН.494652.001 РЭ – 1 экз. на партию не более 10 изделий, отправляемых в один адрес.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийная наработка – не менее 12000 часов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.002 изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3742-003-05749381-2001 и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Отметка ОТК



МП

личная подпись

/Котыхова Н.И./

расшифровка подписи

.07.2016 г.

дата

Инт. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Инт. № дубл.	Подп. и дата