



Сертификат соответствия
№РОСС RU.МН02.В00373,
Срок действия до 19.10.2012г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Затвор обратный DN 15
Обозначение изделия	P_p 3,2 МПа (32 кгс/см ²), t 200 °C
Документ на изготовление и поставку	ВИЛН. 494412.002 , (19Б4нж)
Изготовитель (поставщик)	ТУ 3712-008-05749381-98 ОАО «Пензенский арматурный завод» Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1 Тел. 56-35-03, факс (8412) 55-24-00, 56-13-79
Дата изготовления	08. 2011 г.
Назначение	Для предотвращения обратного потока среды на трубопроводах.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра		Значение			
Условный проход, DN		6	15	25	32
Рабочее давление P _p , МПа (кгс/см ²)		3,2 (32)			
Рабочая среда		Вода, пар, воздух			
Температура рабочей среды t, °С		До 200			
Температура окружающей среды t, °С		От 1 до 60			
Пропуск среды в затворе, см ³ /мин, не более		0,5		1,0	
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)		У3			
Относительная влажность окружающей среды, %, не более		75% при 15 °С			
Тип присоединения к трубопроводу		Муфтовое с конической резьбой по ГОСТ 6211-81			
Масса, кг		0,42	0,76	1,34	1,75
Показатели надежности	Средний срок службы до списания, не менее, лет	11			
	Средний ресурс до списания, не менее, циклов	6000			
	Средняя наработка на отказ, не менее, циклов	2000			

Особые отметки.

1. Сведения о содержании цветных металлов: медь и сплавы на медной основе - класс А, группа V, сорт 1 ЛЦ40Сд ГОСТ 1639-93 DN 6 – 0,35 кг, DN 15 – 0,68 кг, DN 25 – 1,20 кг, DN 32 – 1,54 кг.

2. ПИ проведены акт № 16 от 29.10.2010 г.

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	ЛЦ40сд	Пробка	ЛС 59-1
Крышка	ЛЦ40сд	Диск	14X17H2
Рычаг	ЛЦ40сд	Ось	ЛС 59-1
Седло	14X17H2		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- затвор обратный ВИЛН. 494412.002
- руководство по эксплуатации ВИЛН.494412.001 РЭ – 1 экз. на партию в 1 адрес, если другое не оговорено контрактом (договором) на поставку.
- паспорт ВИЛН.494412 ... ПС– 1 экз. на партию в 1 адрес, если другое не оговорено контрактом (договором) на поставку;
- запасные части согласно ведомости ЗИП ВИЛН.494412. ... ЗИ по требованию заказчика за отдельную плату.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со сдачи объекта в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки изготовителем.

Гарантийная наработка – 1800 циклов в пределах гарантийного срока действия.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Затвор обратный ВИЛН.494412.002 изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3712-008-05749381-98 и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК МП



личная подпись

/Катышев В.И./
расшифровка подписи

.08.2011 г.
год, месяц, число