

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1690

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки  
 «ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT042092SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2
№ партии	0806212
Количество изделий в партии(п.м)	19 690

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

### Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	44 – 48	47
Толщина стенки (мм)	7,5 – 10,5	9
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

**Гарантийный срок хранения:**

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

**Условия хранения:**

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 42/9-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК



Дмитриева Л.В.

Паспорт качества выдан 09.06.2021г.