

Паспорт ПЗ.37017 ПС

Лист 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Кран пробно-спусковой салнико- датунный с прямым спуском и нип- пелом
Обозначение изделия	ПЗ.37017 (10 кгс/см ²) т/ф 10 Б.196К1
Предприятие-изготовитель	АО «Пензенский арматурный завод»
Дата изготовления	1996

НАЗНАЧЕНИЕ

Кран предназначен для установки на трубопровод, оборудованный общим давлением назначения в качестве запорного устройства на Ру 1 МПа (10 кгс/см²) для воды при температуре до 353 К (80°С) и сальниковых уплотнений при температуре до 373 К (100°С).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель			
	6	10	15	20
Условный проход Ду, мм	1 (10)			
Условное давление Ру, МПа (кгс/см ²)	0,02 0,05 0,1 0,15			
Пропуск среды в затворе, см ³ /мин, не более	0,298 0,343 0,501 0,880			
Температура окружающей среды, °С	От -40 до +40			
Масса, кг	0,298 0,343 0,501 0,880			
Изготовление и поставка	ТУ 20-07-1454-86			

Общие отсчеты. Масса цветных сплавов: медно-никелевые сплавы (латунь) ДУ6—0,345 кг; ДУ10—0,291 кг; ДУ15—0,552 кг; ДУ20—0,787 кг.

И. И. Прохоров
Акт на установку
и ИИ - 99/4/99 от 21.03.96 г.
Спецификация

Паспорт ПЗ.37017 ПС

Лист 2

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Пробка	ЛП40Сд	Гайка винтовая	ЛП40Сд
Корпус	ЛП40Сд	Ниппель	ЛП40Сд

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кран пробно-спусковой сальниковый датунный с прямым спуском и ниппелем ПЗ.37017.
Паспорт — 2 экз. на партию изделий в 1 адрес.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перед установкой кранов на трубопровод проверить состояние внутренних деталей крана и трубопровода, краны должны быть очищены от возможного загрязнения.

Краны опрессовывают на давление поворота, пробки с последующим испытанием герметичности затвора водой Ру 10 кгс/см².

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Крутящий момент открутки и закрутки крана после регулировки: ДУ 6, 10—1,2 кгс·м, ДУ 15, 20—2,0 кгс·м. В период эксплуатации при обнаружении течи среды через сальниковое уплотнение произвести подтяжку сальника.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

При длительной работе, сальниковый кран необходимо разбирать, промывать, проверять (пропускать) насухо уплотнительные поверхности корпуса и пробок, покрывать их тонким слоем смазочной смеси АМС-8 ГОСТ 2712-75 или смазкой изостеиной ДУ-40 ТУ 58.10.1397-86.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кран пробно-спусковой сальниковый датунный ПЗ.37017 соответствует ТУ 20-07-1454-86 и приемной годном для эксплуатации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. И гарантийный срок 600 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Отметка ОТК 1996 (подпись, дата, фамилия)

М. П. ОТК № 14 Тип: «Пензенская правда». Заявк 2318. Тираж 1000