



**ROLS
ISOMARKET**

ул. Вятская, д. 27, стр. 2, г. Москва, Россия, 127015
тел.: (495) 363-68-64, 787-60-62, 988-48-15; факс: (495) 787-60-62
e-mail: info@rols-isomarket.ru
www.rols-isomarket.ru

ПАСПОРТ № 1236

На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Наименование изделия	«ENERGOFLEX SUPER»	
Партия №	146903310284580406112	
Внутренний диаметр (мм)	76	
Толщина стенки (мм)	20	
Длина (мм)	2000	
Количество (п.м.)	6 500	
Дата изготовления	04.06.2011	

Материал сертифицирован.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н04607 от 04.08.2010

Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Норма по СТО	Результаты испытаний
1.	Внутренний диаметр (мм)	76 +2...+6	78
2.	Толщина стенки (мм)	20 ±2,5	20
3.	Длина (мм)	2000 -30 +50	1990
4.	Внешний вид	В соответствии с СТО	Соответствует

Гарантийный срок хранения: 18 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения: Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

Заключение:

Трубка «ENERGOFLEX SUPER 76/20» соответствует СТО № 59705183-002-2009



Инженер ОТК

Чижова Н.В.

