



Паспорт ПЗ.37015-... ПС



Сертификат соответствия
№ С-RU.МН02.В00008
Срок действия по 08.09.2016 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 58.02.02.371.П.000623.10.09 от 15.10.2009г.
Срок действия до 15.10.2014 г.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Кран пробно-спускной сальниковый латунный с изогнутым спуском DN 015 , PN 1,0 МПа
Обозначение изделия	ПЗ.37015 - 015 , т/ф 10Б86к1
Документ на изготовление и поставку	ТУ 3712-028-05749381-2002
Изготовитель(поставщик)	ОАО «Пензенский арматурный завод» Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1 Тел. 56-35-03, факс (8412) 55-24-00, 56-13-79
Дата изготовления (поставки)	Март. 2012 г.
Назначение	Для установки на резервуарах, емкостях и трубопроводах в качестве запорного устройства.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра		Значение			
Диаметр номинальный DN		6	10	15	20
Давление номинальное PN, МПа (кгс/см ²)		1,0 (10)			
Рабочая среда		Вода, в том числе хозяйственно-питьевого назначения, нефтепродукты с кинематической вязкостью $\geq 0.0015 \text{ м}^2/\text{с}$ при $t 20 \text{ }^\circ\text{C}$			
Температура рабочей среды $t, \text{ }^\circ\text{C}$, не более		Для воды 80, для нефтепродуктов 100			
Температура окружающей среды $t, \text{ }^\circ\text{C}$		От -40 до 40			
Герметичность в затворе (ГОСТ 9544-2005) - класс		Класс D			
Климатическое исполнение (параметры окружающей среды)		У1			
Тип присоединения к трубопроводу		Цапковое			
Масса, кг		0,25	0,26	0,43	0,67
Показатели надежности	Средний срок службы до списания, лет, не менее	8			
	Средний ресурс до списания, циклов, не менее	1500			
	Средняя наработка на отказ, циклов, не менее	600			
Вид привода	Тип (чертеж) зав. №	Ручной			
	Максимальный крутящий момент, Н·м	12		20	

Особые отметки.

1 Сведения о содержании цветных металлов: медь и сплавы на медной основе - класс А, группа V, сорт I ЛЦ40Сд ГОСТ 1639-93 – DN 6 – 0,22 кг, DN 10 – 0,23кг, DN 15 – 0,38 кг, DN 20 - 0,62 кг.

2 ПИ проведены акт № 6 от 25. 06. 2009 г.

3 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	ЛЦ 40Сд	Кольцо сальниковое	Полипропилен
Гайка накидная	ЛЦ 40Сд	Втулка сальниковая	Пластикат «Нева»
Пробка	ЛЦ 40Сд		

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- кран ПЗ.37015- 015 в количестве, оговоренном контрактом (договором) на поставку;
- паспорт ПЗ.37015 - ПС и руководство по эксплуатации ПЗ.37015-006 РЭ – 1 экз. на партию кранов, отгружаемых в 1 адрес по одному сопроводительному документу, если другое не оговорено контрактом (договором) на поставку.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

Изготовитель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, указанных в РЭ.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода кранов в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Гарантийная наработка 500 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Кран
наименование изделия

ПЗ.37015 -015.
обозначение

заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3712-028-05749381-2002 и признан годным для эксплуатации на указанные в настоящем паспорте параметры.

Начальник ОТК

МП


личная подпись

/Катышев В.И./
расшифровка подписи

.03. 2012 г.
год, месяц, число