



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkks D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.12.П.003700.08.14

Дата 27.08.2014 г.

На основании заявления № 04064

от 19.08.2014

Организация-изготовитель: **ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД"**

Адрес: Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1

Импортёр (поставщик), получатель: **ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД"**

Адрес: Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1

Наименование продукции: **Краны конусные латунные: Кран конусный проходной сальниковый муфтовый латунный DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 ПЗ.33015 (11Б6бк); Кран четырёхходовый латунный DN 15 ПЗ.39003-015 (11Б23бк); Кран пробно - спускной сальниковый латунный с изогнутым спуском DN 6, 10, 15, 20 ПЗ.37015 (10Б8бк1); Кран пробно - спускной сальниковый латунный с прямым спуском DN 6, 10, 15, 20 ПЗ.37016 (10Б9бк1); Кран пробно - спускной сальниковый латунный с прямым спуском и ниппелем DN 6, 10, 15, 20 ПЗ.37017 (10Б19бк1)**

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ 3712-028-05749381-2002 "Краны конусные латунные"

Перечень документов, представленных на экспертизу: ТУ 3712-028-05749381-2002 "Краны конусные латунные", регистрационные документы, доверенность

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой изделия, изготовленные, из латуни**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №1855/1855-СС-14 от 13.08.2014 г.

№057197

Гигиеническая характеристика продукции:

см. приложение

Область применения: **предназначены для установки на трубопроводах, емкостях и резервуарах, в том числе на трубопроводах, емкостях и резервуарах хозяйственно-питьевого назначения в качестве запорных устройств**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При производстве соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 3712-028-05749381-2002**

Информация, наносимая на этикетку: **в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Краны конусные латунные: Кран конусный проходной сальниковый муфтовый латунный DN 15, 20, 25, 32, 40, 50 ПЗ.33015 (11Б66к); Кран четырехходовый латунный DN 15 ПЗ.39003-015 (11Б236к); Кран пробно - спускной сальниковый латунный с изогнутым спуском DN 6, 10, 15, 20 ПЗ.37015 (10Б86к1); Кран пробно - спускной сальниковый латунный с прямым спуском DN 6, 10, 15, 20 ПЗ.37016 (10Б96к1); Кран пробно - спускной сальниковый латунный с прямым спуском и ниппелем DN 6, 10, 15, 20 ПЗ.37017 (10Б196к1)**

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)




Иваненко А.В.

Ф.И. Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е.Л.

Васильева Г. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-AK от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.003700.08.14

Дата 27. 08. 2014 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)

Модельная среда - дистиллированная вода при Т 20
грС:

Запах, балл

Цветность, градус

Перманганатная окисляемость, мг/л

Мутность, ЕФМ

pH единицы, pH

Пенообразование

Индекс токсичности, %

Цинк, мг/л

Медь, мг/л

Железо, мг/л

Свинец, мг/л

Алюминий, мг/л

Марганец, мг/л

Никель, мг/л

Олово, мг/л

Кадмий, мг/л

Кремний, мг/л

Модельная среда - дистиллированная вода при Т 70
грС:

Запах, балл

Цветность, градус

Перманганатная окисляемость, мг/л

Мутность, ЕФМ

pH единицы, pH

Пенообразование

Индекс токсичности, %

Фактическое значение

0

1,1

1,1

1,1

7,3

отсутствует

90,0

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,001

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,01

менее 0,001

менее 0,01

0

1,1

1,1

1,1

7,3

отсутствует

91,5

Гигиенический норматив

2

не более 20

5,0

не более 2,6

6-9

отсутствие

70-120

5,0

1,0

0,3

0,03

0,5

0,1

0,1

2,0

0,001

10,0

2

не более 20

5,0

не более 2,6

6-9

отсутствие

70-120

Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.

Завьялов Н.В.

Васильева Г. В.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ЭКСПЕРТНОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.12.П.003700.08.14

Дата 27. 08. 2014 г.

Вещества, показатели (факторы)

Цинк, мг/л
Медь, мг/л
Железо, мг/л
Свинец, мг/л
Алюминий, мг/л
Марганец, мг/л
Никель, мг/л
Олово, мг/л
Кадмий, мг/л
Кремний, мг/л

Фактическое значение

менее 0,01
менее 0,01
менее 0,01
менее 0,001
менее 0,01
менее 0,01
менее 0,01
менее 0,01
менее 0,001
менее 0,01

Гигиенический норматив

5,0
1,0
0,3
0,03
0,5
0,1
0,1
2,0
0,001
10,0



Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом
профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



подпись

Иваненко А.В.

Мизгайлов А.В.
Ф.И.О.

Завьялов Н.В.

Скворцова Е.Л.
Васильева Г. В.