

**ООО «РосТурПласт»**

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Крестовина одноплоскостная 110х110х110х87,5° ВК ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ: 181119

кол-во 5000 шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ноябрь 2019г.

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результат испытания	Заключение
1	Внешний вид.Маркировка.	Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формирующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков.Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам.	Внешний вид и качество поверхности крестовины соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется.	
2	Конструкция, размеры			Соответствует
2.1	Наружный диаметр	110 ^{+0,4}	110,1	Соответствует
2.2	Толщина стенки	2,7 ^{+0,5}	2,8	Соответствует
2.3	Диаметр гладкой части раструба (прямого) D1	110,5 ^{+0,3}	111	Соответствует
2.4	Диаметр гладкой части раструба (бокового) D2	110,5 ^{+0,3}	111	Соответствует
2.5	Диаметр гладкой части раструба (бокового) D3	110,5+0,9	111	Соответствует
3	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°С	Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии спая потоков)		Соответствует
4	Комплектация (резиновое уплотнение)	В комплект поставки должны входить фасонные части, уплотнительные кольца.	Зшт	Укомплектовано

Условия хранения: Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ32414 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении трубы и фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°С. Для транспортировки при температуре от -11 до -20°С следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21 °С запрещена.

Запрещается складировать трубы и фитинги на расстоянии менее 1м. от нагревательных приборов.

Гарантийный срок: Гарантийный срок составляет - 10 лет.

Заключение: Крестовина одноплоскостная 110х110х110х87,5° ВК ПП (партия №181119) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Старший контролер ОТК: 18.11.19



Смирнова М.Р.