

ПАСПОРТ ВИЛН.494654.001 ПС



МН02

Разрешение на применение № РРС 00-14942
от 13.01.2005 г. выдано РОСТЕХНАДЗОРОм

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Конденсатоотводчик термодинамический Dy 15, Ру 4 МПа
Обозначение изделия	ВИЛН.494654.001 (45с15нж1)
Предприятие-изготовитель	ОАО «Пензенский арматурный завод» Россия, 440007, г. Пенза, ул.Транспортная,1 Тел. 58-50-14, Факс (8412) 55-24-00, 58-50-51
Дата изготовления	.08. 2006 г.
Сертификат соответствия	№ РОСС RU.МН02.В00204, срок действия с 25.06.2006г. по 24.06.2009г.
Назначение	Предназначен для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер паро- вого обогрева оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПОКАЗАТЕЛЬ
Проход условный Ду, мм	15
Давление условное Ру, МПа (кгс/см ²)	4 (40)
Температура рабочей среды t, °С,	До 300
Условная пропускная способность Kv, м ³ /ч	0,8
Рабочая среда	Пар, конденсат
Температура окружающей среды t, °С	от 0 до +50
Масса, кг	0,57
Изготовление	ТУ 3742-003-05749381-2001

Особые отметки:

П.И. проведены: акт № 18 от 05.12.2005 г.

ПАСПОРТ ВИЛН. 494654.001 ПС

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сталь 20	Крышка	Сталь 20
Тарелка	20X13	Прокладка	Фторопласт Ф4К20
Седло	20X13		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.001.
2. Паспорт – 1 экз. на партию изделий до 10 штук.
3. Руководство по эксплуатации – 2 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес.

**РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Полный средний ресурс - не менее 80000 часов.

Полный средний срок службы - не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ - не менее 13000 часов.

Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – не менее 12000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.001 соответствует
ТУ 3742-003-05749381-2001 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК _____ /Котыхова Н.И./
(подпись, дата, фамилия)



2006 г.

ПАСПОРТ ВИЛН.494654.002 ПС



МН02

Разрешение на применение № РРС 00-14942
от 13.01.2005 г. выдано РОСТЕХНАДЗОРОм

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Конденсатоотводчик термодинамический Dy 20, Ру 4,0 МПа
Обозначение изделия	ВИЛН.494654.002 (45с15нж1)
Предприятие-изготовитель	ОАО «Пензенский арматурный завод» Россия, 440007, г. Пенза, ул.Транспортная,1 Тел. 58-50-14, Факс (8412) 55-24-00, 58-50-51
Дата изготовления	.08. 2006 г.
Сертификат соответствия	№ РОСС RU.МН02.В00204, срок действия с 25.06.2006г. по 24.06.2009г.
Назначение	Предназначен для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер парового обогрева оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПОКАЗАТЕЛИ
Условный проход Dy, мм	20
Условное давление Ру, МПа (кгс/см ²)	4 (40)
Рабочая среда	Пар, конденсат
Температура рабочей среды t, °С	До 300
Температура окружающей среды t, °С	от 0 до +50
Условная пропускная способность Kv, м ³ /ч	1
Масса, кг	0,87
Изготовление	ТУ 3742-003-05749381-2001

Особые отметки:

П.И. проведены: акт № 18 от 05.12.2005 г.

ПАСПОРТ ВИЛН. 494654.002 ПС

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сталь 20	Крышка	Сталь 20
Тарелка	20Х13	Прокладка	Фторопласт Ф4К20
Седло	20Х13		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.002.
2. Паспорт – 1 экз. на партию изделий до 10 штук.
3. Руководство по эксплуатации – 2 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес.

**РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Полный средний ресурс - не менее 80000 часов.

Полный средний срок службы - не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ - не менее 13000 часов.

Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – не менее 12000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.002 соответствует
ТУ 3742-003-05749381-2001 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

ОТК № 24

/Котыхова Н.И./

(подпись, дата, фамилия)

2006 г.

ПАСПОРТ ВИЛН.494654.003 ПС



МН02

Разрешение на применение № РРС 00-14942
от 13.01.2005 г. выдано РОСТЕХНАДЗОРОм

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия Конденсатоотводчик термодинамический
Dy 25, Py 4 МПа
Обозначение изделия ВИЛН.494654.003 (45с15нж1)
Предприятие-изготовитель ОАО «Пензенский Арматурный завод»
Россия, 440007, г. Пенза, ул. Транспортная, 1
Тел. 58-50-14, Факс (8412) 55-24-00, 58-50-51
Дата изготовления . 08. 2006 г.
Сертификат соответствия № РОСС RU.МН02.В00204, срок действия
с 25.06.2006г. по 24.06.2009г.
Назначение Предназначен для автоматического отвода
конденсата из паропроводов и камер парово-
го обогрева оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ПОКАЗАТЕЛЬ
Условный проход Ду, мм	25
Условное давление Py, МПа (кгс/см ²)	4 (40)
Рабочая среда	Пар, конденсат
Температура рабочей среды t, °С	До 300
Температура окружающей среды t, °С	от 0 до 50
Условная пропускная способность Kv, м ³ /ч	1,21
Масса, кг	1,45
Изготовление и приемка	ТУ 3742-003-05749381-2001

Особые отметки:

П.И. проведены: акт № 18 от 05.12.2005. г.

ПАСПОРТ ВИЛН. 494654.003 ПС

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Наименование детали	Марка материала	Наименование детали	Марка материала
Корпус	Сталь 20	Крышка	Сталь 20
Тарелка	20Х13	Прокладка	Фторопласт Ф4К20
Седло	20Х13		

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.003.
2. Паспорт – 1 экз. на партию изделий до 10 штук.
3. Руководство по эксплуатации – 2 экз. на партию изделий, поставляемых в один адрес.

**РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ
ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

Полный средний ресурс - не менее 80000 часов.

Полный средний срок службы - не менее 10 лет.

Средняя наработка на отказ - не менее 13000 часов.

Указанные ресурсы и сроки службы действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийная наработка – не менее 12000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конденсатоотводчик ВИЛН.494654.003 соответствует
ТУ 3742-003-05749381-2001 и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

М.П. № 24

/Котыхова Н.И./

(подпись, дата, фамилия)

2006 г.