



ООО «РТП»

140326, Моск. Обл., Егорьевский район, с. Лелечи,
дом 47 т/ф: (495) 287-17-57

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА Арт.-11306

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ: Заглушка 50 ВК ПП ТУ 4926-001-78044889-2005

НОМЕР ПАРТИИ:101221

кол-во 5000 шт

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ Декабрь 2021г

№ п/п	Наименование показателей	Нормы по ТУ	Результат испытания
1	Внешний вид.Маркировка.	Поверхность фасонных частей должна быть ровной и гладкой. На наружной поверхности допускаются незначительные следы от формующего инструмента и другие неровности, не выходящие за пределы допусков.Высота выступов после удаления литников не должна превышать 2 мм. Окраска должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид и качество поверхности фасонных частей должно соответствовать контрольным образцам.	Внешний вид и качество поверхности Заглушки соответствуют контрольному образцу. Маркировка имеется.
2	Конструкция, размеры		
2.1	Наружный диаметр	50 ^{+0,3}	Соответствует
2.2	Толщина стенки	1,8 ^{+0,4}	Соответствует
3	Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде при 135°C	Отсутствие повреждений (трещины, расслоения, раковины, пузыри, вздутия, открытие линии спая потоков)	Соответствует

Условия хранения: Хранение полипропиленовых фитингов должно производиться по условиям 5 (ОЖ4), раздела 10 ГОСТ32414 в проветриваемых навесах или помещениях. При хранении трубы и фитинги должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

Погрузка и разгрузка допускается только при температуре выше -10°C. Для транспортировки при температуре от -20°C следует принять специальные меры для предотвращения передачи механических нагрузок на трубы. Транспортировка при температуре ниже -21 °C запрещена.

Гарантийный срок: Гарантийный срок составляет - 10 лет.

Заключение: Заглушка 50 ВК ПП (партия №101221) соответствует требованиям ТУ 4926-001-78044889-2005

Старший контролер ОТК :10.12.21

Смирнова М.Р.

