

**ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»****+7(4872) 70-23-36****+7(4872) 70-34-35**

ООО «Политек Пайп», 300004, г.Тула, ул.Щегловская засека, д. 31. (4872)70-23-36

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| ОТК                | Количество штук: 5000               |
| Паспорт №244/18    |                                     |
| Партия №0244/PP/18 | Дата изготовления: 16 – 21.03.18 г. |

**Фасонные части из полипропилена для систем внутренней канализации****Тройник ППК 110х110х45° ТУ 2248-002-52384398-2003  
(ГОСТ 32414-2013)****АЮ-64****Показатели качества**

| №№<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                       | Требования по ТУ 2248-002-52384398-2003                                                          | Результат испытаний                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1         | Внешний вид, маркировка                                                                                                                                                                                                                       | Соотв. п.1, табл.15                                                                              | Соответствует                            |
| 2         | Геометрические размеры                                                                                                                                                                                                                        | Соотв.рис.1-12, табл.1-14                                                                        | Соответствует                            |
| 3         | Изменение внешнего вида после прогрева в воздушной среде                                                                                                                                                                                      | Отсутствие расслоений, раковин, пузырей и других дефектов по ГОСТ24105, обнаруживаемых визуально | Гарантируется                            |
| 4         | Разность показателей текучести расплава сырья и материала фасонной части (230/2,16), не более                                                                                                                                                 | 0,2                                                                                              | Гарантируется                            |
| 5         | Сопротивление удару:<br>При температуре (23±2)°С на маятниковом копре (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более<br>При температуре (20±2)°С падающим грузом (количество разрушенных образцов в % от испытанных), не более | 10<br><br>нет                                                                                    | Гарантируется<br><br>Разрушения нет      |
| 6         | Герметичность раструбных соединений при температуре(23±2)°С и гидростатическом давлении 0,05 МПа в течение 15 мин                                                                                                                             | Без признаков разрушения и течи в соединениях                                                    | Разрушение и негерметичность отсутствуют |

Марка сырья: полипропилен марки PP H030 GP паспорт качества №731 от 20.12.17  
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64. НО8852 с 16.03.2018 по 15.03.2021

**Заключение ОТК**

Партия фитингов №0244/PP/18 соответствует требованиям ТУ 2248-002-52384398-2003.

Дата выпуска продукции ОТК 22.03.18 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

|                    |                             |               |                                   |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Инженер – лаборант | <i>Борисов</i> Борисов И.В. | Начальник ОТК | <i>Сапожников</i> Сапожников И.В. |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|

Правильность безопасности см. на обороте.

