

Общество с ограниченной ответственностью "Сантехкомплект"

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ64.Н07470

Юридический адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1.

Фактический адрес: 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное, Белокаменное шоссе, д.1.

Телефон: (495) 645-00-00

ПАСПОРТ № 09

Тройник из полипропилена

Номер партии	005
Дата изготовления	10.02.2015 г.
Условное обозначение трубы	Тройник РР-Н сер б/н Дн50х50х45 в/к ТУ 2248-017-70239139-2006
Размер партии, шт.	2000
Марка сырья	РР Н007 ЕХ
Условия и сроки хранения	Трубы и фитинги хранят по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5 (ОЖ4), в неотапливаемых складских помещениях или в отапливаемых складах не ближе одного метра от отопительных приборов в условиях, исключающих вероятность их механических повреждений. Срок хранения не более 24 месяцев.

№ п.п	Наименование показателя	Значение показателя по ТУ 2248-017-70239139-2006	Фактический результат	Заключение
1	Внешний вид	должен соответствовать контрольному образцу	Гладкая наружная и внутренняя поверхности. На поверхности отсутствуют повреждения в виде царапин или порезов. Цвет серый, однородный.	Соответствует, протокол №011 от 11.02.2015 г.
2	Размеры:			
2.1	Средний наружный диаметр, мм	50±0,3	50,2	Соответствует, протокол №011 от 11.02.2015 г.
2.2	Толщина стенки, мм	1,8±0,4	1,82	Соответствует, протокол №011 от 11.02.2015 г.
2.3	Величина прогиба, мм	-	-	
3	Количество разрушившихся образцов при испытании на ударную прочность по Шарпи, %	не более 10	6	Соответствует, протокол №011 от 11.02.2015 г.
4	Герметичность при действии внутреннего гидростатического давления, МПа	0,05	выдерживает	Соответствует, протокол №011 от 11.02.2015 г.
5	Герметичность на протяжении переменного воздействия горячей воды температурой (93±2) °С и холодной воды температурой (15±5) °С, циклов, не менее	1500	выдерживает	Соответствует, протокол №011 от 11.02.2015 г.
6	Изменение длины после прогрева, %, не более	2	1,6	Соответствует, протокол №011 от 11.02.2015 г.

Заключение: соответствует ТУ 2248-017-70239139-2006

Технический контроль:



Дата выдачи паспорта: 11.02.2015 г.