



## 1. Сведения об изделии

### 1.1. Наименование и тип

Клапаны запорные типа RLV-KS.

### 1.2.Изготовитель

Фирма: “Danfoss A/S”, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Дания.

Заводы фирмы-изготовителя: «Zhejiang Wins Machinery Co., Ltd.», Zhukeng Industrial Zone, Chennan Town, Wenling City, Zhejiang Province, Китай.

### 1.3.Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, Истринский район, сельское поселение Павло-Слободское, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

### 1.4. Дата изготовления

На корпусе клапана указана дата изготовления в виде XY, где X – буква, обозначающая номер периода в две недели, Y – цифра, обозначающая год. Заводской номер отсутствует.

## 2. Назначение изделия



*RLV-KS прямой с присоединением  
к отопительному прибору G ½ и G ¾*



*RLV-KS угловой с присоединением  
к отопительному прибору G ½ и G ¾*



Клапаны запорные типа RLV-KS предназначены для применения в двухтрубных насосных системах водяного отопления с целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы. Не предназначены для контакта с питьевой водой в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

## 3. Технические характеристики

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение                     | Угловой                                                                                                         |
| Межосевое расстояние, мм       | 50                                                                                                              |
| Номинальное давление (PN), бар | 10                                                                                                              |
| Рабочая среда                  | Вода, отвечающая требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации |

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Температура рабочей среды, °C                           | до 120 °C                           |
| Резьба штуцеров для присоединения к трубопроводу, дюймы | Наруж. G 3/4                        |
| Резьба штуцеров для присоединения к радиатору, дюймы    | Внутр. G 3/4                        |
| Пропускная способность Kvs, м³/ч                        | 1,3                                 |
| Корпус                                                  | Коррозионно-стойкая латунь Ms 58    |
| Кольцевое уплотнение                                    | Бутадиенакрилонитрильный каучук NBR |

#### 4. Комплектность

В комплект поставки входят:

- клапан запорный типа RLV-KS;
- упаковочная коробка.

#### 5. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

#### 6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

#### 7. Сертификация

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Соответствие клапанов запорных типов RLV-KS подтверждено в форме принятия декларации о соответствии, оформленной по Единой форме.<br>Имеется декларация о соответствии ТС № RU Д-ДК.БЛ08.В.01250, срок действия с 21.12.2016 по 20.12.2021. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие клапанов запорных типа RLV-KS техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы клапанов запорных типа RLV-KS при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ - 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.