

Общество с ограниченной ответственностью

ЗАВОД СОКОЛ

Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H07504

ПАСПОРТ № 3001-75

Детали соединительные для газопровода
из полиэтилена ПЭ100
изготавливаемые методом литья под давлением
ГОСТ Р 58121.3-2018

не подлежат обязательной сертификации
Сертификат соответствия № РОСС RU.HB61.H07504

Наименование детали: Тройник 110 - ПЭ 100 SDR 11 лит. удл. (ПП) ГАЗ
Номер партии: 300123 - 00018421 -
Дата изготовления: 1/2023
Количество: 32

Наименование показателя	Значение показателя по ТУ	Фактически
1. Внешний вид	Таблица 3 п.1	Соответ.
2. Размеры, мм	Таблица 2	Соответ.
3. Стойкость при постоянном внутреннем давлении деталей, час, не менее:		
при 20 С	100 час	Соответ.
при 80 С	165 час	Соответ.
при 80 С	1000 час	Соответ.
4. Изменение внешнего вида после прогрева	Таблица 3 п.5	Без изменений
5. Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления в условиях 5 (ОЖ4) ГОСТ 15150		

Закключение ОТК:

Качество соединительных деталей из полиэтилена для газопровода соответствует требованиям ТУ 2248-002-91206629-2013, ГОСТ Р 58121.3-2018

Контролер ОТК Хайруллина Р.Ф.



30 января 2023 г.