



Общество с ограниченной ответственностью
«**ПОКРОВСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД**»

ИНН/КПП 7733322820/773301001,

125430, РФ, г. Москва, ул. Митинская, д.16, офис 1406Б

тел. (495) 617-17-17, info@mkpsm.ru. (входит в ТПО МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ)

Сертификат соответствия №РОСС RU C-RU.HO03.B.00013/19



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №0215

Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001

Наименование: ПЭ 100 SDR11 110x10,0 ГОСТ 18599-2001

Дата изготовления: 03.02.2021г.

Марка сырья: ПЭ100 2НТ11-9

Номер партии: 1416

Размер партии: 1308м.

Размер трубы: отрезки 12м.

Отгруженное количество: 120м.

	Наименование показателя	Значение показателя по Гост	Значение показателя фактическое
1.	Внешний вид	Таблица 5 п.1	Соответствует
2.	Средний наружный диаметр, мм	110+0,7 мм	110,2
3.	Толщина стенки, мм	10,0+1,1 мм	11,1
4.	Относительное удлинение при разрыве, % не менее	350	Более 500
5.	Изменение длины труб после прогрева, % не более	3	Соответствует
6.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 С нач. напряжении 12,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	100	Соответствует
7.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,4 МПа, контрольное время, ч, не менее	165	Соответствует
8.	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 С нач. напряжении 5,0 МПа, контрольное время, ч, не менее	1000	Соответствует
9.	Овальность после экструзии, не более	2,2	Соответствует

Хранение: Труба хранится по ГОСТ 15150, раздел 10, в условиях 5(ОЖ4).

Допускается хранение труб в условиях 8(ОЖЗ).

Гарантийный срок: 2 года со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки и хранения.

Адрес производства: Владимирская область, д. Емельянцево, ул. Производственная д.1

Качество труб соответствует требованиям ГОСТ 18599-2001 с изм. №1,2 при соблюдении правил транспортировки и хранения.

ОТК _____ Лукьянова О. И.

