



ООО "ГАЛЛОП" Новосибирский арматурный завод



Россия, 630015 г. Новосибирск,  
ул. Красина 74Д, тел/факс: (383)355-10-00  
www.gallop.ru

# КРАН ШАРОВОЙ DN-15 КРЕПЫШ 321 ВхН


## ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кран шаровой муфтовый полнопроходной латунный предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

### 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра                                  |            | Показатель                           |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Номинальное давление PN, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )     |            | 1,6 (16)                             |
| Температура рабочей среды t, °C                         |            | От+1 до+150                          |
| Рабочая среда                                           |            | Вода, пар, углеводородные соединения |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544                        |            | A                                    |
| Условная пропускная способность Kv (м <sup>3</sup> /ч)  |            | 17                                   |
| Условная пропускная способность Kvр (м <sup>3</sup> /ч) |            | 17,8                                 |
| Масса, кг                                               |            | 0,206                                |
| Материал основных деталей                               | Корпус     | ЛЦ40Сд<br>ГОСТ 17711                 |
|                                                         | Гайка      |                                      |
|                                                         | Золотник   |                                      |
|                                                         | Шток       |                                      |
|                                                         | Рукоятка   | АК7 ГОСТ 1583                        |
|                                                         | Уплотнение | Фторопласт-4<br>ГОСТ 10007           |



| Основные размеры |       |       |        |       |
|------------------|-------|-------|--------|-------|
| D                | K, мм | H, мм | H1, мм | B, мм |
| 1/2"             | 25    | 51    | 85     | 63    |

### **3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ**

- 3.1. Предприятие-изготовитель поставляет кран в собранном виде в положении “закрыто”.
- 3.2. При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом объединенным с инструкцией по эксплуатации.

### **4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ**

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и зажат гайкой, до обеспечения герметичности крана.
- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукояти в диапазоне 90°.

### **5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

- 5.1. Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоять крана.
- 5.2. При демонтаже крана с трубопровода необходимо держать ключом свинчиваемый муфтовый конец.
- 5.3. Для исключения выгорания уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
- 5.4. Кран следует монтировать полностью в открытом положении, для исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.

### **6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)**

- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ- 3712-001-26329312-2007 , при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.
- 6.3. Срок службы крана - 10 лет

### **7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

- 7.1. Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.
- 7.2. Хранение кранов осуществляется в закрытых помещениях.

### **8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

- 8.1. Сертификат RU C-RU.АД30.В.00285
- 8.2. Декларация ЕАЭС № RU Д-RU.НА99.В.00117/19

ОТМЕТКА ОТК \_\_\_\_\_ Месяц \_\_\_\_\_ Год.