

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 3057На изделия теплоизоляционные из пенополиэтилена в виде трубок марки
«ENERGOFLEX SUPER»

Артикул изделия	EFXT035202SU
Наименование изделия	Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/20-2
№ партии	1109211
Количество изделий в партии(п.м)	6 160

Изделия сертифицированы. Сертификат соответствия № РОСС RU. АД38.Н00727 от 12.11.2019

Результаты приёмо-сдаточных испытаний

Наименование показателя	Норма по ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)	Результат приёмо-сдаточных испытаний
Внутренний диаметр (мм)	36 – 39	37
Толщина стенки (мм)	17,5 – 22,5	18
Длина (мм)	1970 – 2050	2000
Внешний вид		Соответствует

Гарантийный срок хранения:

60 мес. со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя на стеллажах или поддонах в вентилируемом помещении. Исключить попадания влаги, прямых солнечных лучей, размещать на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов, относительная влажность воздуха не более 75%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Трубка ENERGOFLEX SUPER 35/20-2 соответствует ГОСТ Р 56729-2015 (EN 14313: 2009)



Контролёр ОТК

Семакова Е.Г.

Паспорт качества выдан 13.09.2021г.