

ООО «АГРИГАЗПОЛИМЕР»
249192 г. Обнинск
Калужская область
пос. Кабицино д. 1
Отдел контроля качества:
тел. (48439) 7-07-13
E-mail: info@agrigaz.ru



АЯ 12

ПАСПОРТ № 024

ТРУБЫ

многослойные из НПВХ для систем наружной канализации

Труба НПВХ К DN 160 X 4,0 SN 4 UD ТУ 2248 – 005 – 35313675 – 2009

Партия № б/п

Материал: НПВХ 7059- М

Количество: п/м

Дата изготовления: 2012 г.

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования ТУ	Результат испытаний
1	Размеры, мм:		
	- наружный диаметр	160 ^{+0,4}	Соотв.
	- толщина стенки	4,0 ^{+0,6}	Соотв.
	- раструб d1 min	160,5 ^{+0,5}	Соотв.
	d2	174,3 ^{+0,7} _{-0,5}	Соотв.
2	Кольцевая жёсткость, кН/м ² , не менее	4	Соотв.
3	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	5	Соотв.
4	Температура размягчения по Вика, С ⁰ , не менее	79	Соотв.
5	Кольцевая гибкость при деформации 30% d _{em}	Не должно быть: трещин, расслоений стенки, остаточных короблений, изломов и углублений	Соотв.
6	Ударная прочность падающим грузом при температуре 0 °С, TIR не более %	10	Соотв.
7	Герметичность раструбных соединений при угловом смещении осей и раструба, при деформации поперечного сечения трубы и раструба - при давлении 5 кПа (0,05 бар); - при давлении 50кПа (0,5 бар); - при отрицательном давлении минус 30 кПа (-0,3 бар). контрольное время испытания, мин, не менее	15	Соотв.

Гарантийный срок эксплуатации труб и патрубков - два года с момента ввода здания в эксплуатацию.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Заключение Отдела контроля качества трубы соответствуют требованиям ТУ 2248 – 005 35313675 – 2009.

Начальник Отдела контроля качества _____ / Е.Ю. Баранов /

М.П.



Действительно с печатью Отдела контроля качества