

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Изделия санитарные керамические: бачки смывные, унитазы, умывальники (рукомойники), пьедесталы для умывальников, изготовленные в соответствии с ТУ23.42.10-021-89692775-2018, ГОСТ 15167-93 п.1-6, 8-9

Сертификат соответствия № РОСС RU.НА36.Н76832. Срок действия с 18.10.2018г. по 17.10.2021г.

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов (Аэфф) 151±25 Бк/кг
(Протокол лабораторных испытаний № 5909 от 23.05.2018г.)




Класс материалов согласно СанПин 2.6.1.2523-09 первый

Наименование санитарных керамических изделий	Тип изделий	Кол-во в партии	Наименование санитарных керамических изделий	Тип изделий	Кол-во в партии
Бачок «Форвард»	БУ Нвпф		Умывальник «Виктория»	УмПК 2 пбСф	
Бачок «Версия»	БУ Нвпф		Умывальник «Лотос»	УмПК 2 бСф	
Бачок «Виктория»	БУ Нвпф		Умывальник «Воротынский»	УмОв 2 бСф	
Бачок «Соната»	БУ Нвпф		Умывальник «Соната»	УмПК 1 пбСф	
Бачок «Вест»	БУ Нвпф		Умывальник «Сатурн»	УмОВ 3 бспф	
Бачок «Орион»	БУ Нвпф		Умывальник «Вест	УмПК 2 пбСф	
Бачок «Ультра»	БУ Нвпф		Умывальник «Орион»	УмПр 2 пбСф	
Бачок «PRO»	БУ Нвпф		Умывальник «Интакт»	УмОв 2 пбСф	
Бачок «Прайм»	БУ Нвпф		Умывальник «Новая грань»	УмОв 3 пбСф	
Унитаз «Версия»	УнКЦф		Умывальник «Акватон»	УмОв 2 пбСф	
Унитаз «Виктория»	УнГЦф		Умывальник «Грация»	УмПр 3 пбСф	
Унитаз «Воротынский»	УнКЦф		Умывальник «Лилия»	УмОв 2 пбСф	
Унитаз «Соната»	УнВЦф		Умывальник «Версия»	УмПК 2 пбСф	
Унитаз «Вест»	УнВЦф		Умывальник «PRO»	УмОв 2 бСф	
Унитаз «Орион»	УнКЦф		Рукомойник «Радан»	РУК Уг бСф	
Унитаз «Ультра»	УнКЦф		Рукомойник «Родничок»	РУК бСф	
Унитаз «Вита»	УнВЦф		Пьедестал «Соната»		
Унитаз «Визит»	УнКцф		Пьедестал «Вест»		
Унитаз «Альфа»	Подвесной		Пьедестал «Орион»		
Унитаз «PRO»	УнВЦф		Пьедестал «Воротынский»		

№ п/п	Наименование показателя	Норма по ТУ 23.42.10-021-89692775-2018	Фактически
1	Внешний вид	ТУ 23.42.10-021-89692775-2018 п.6.4	соответствует
2	Водопоглощение	не более 1%	соответствует
3	Механическая прочность изделий: - унитазы напольные подвесные - умывальники	Должны выдерживать нагрузку не менее 200 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 400 кгс Должны выдерживать нагрузку не менее 150 кгс	соответствует соответствует соответствует
4	Термическая стойкость изделий	Должны быть термически стойкими	соответствует
5	Термическая стойкость глазури Химическая стойкость глазури	Должна быть термически и химически стойкой	соответствует

Продукция соответствует требованиям ТУ23.42.10-021-89692775-2018, ГОСТ 15167-93 п.1-6, 8-9

Гарантийный срок: не более 5,5 лет со дня отгрузки.

ОТК 
ЦЗЛ 


Дата отгрузки: «___» _____ 20__ г.