

Грузоотправитель:

Грузополучатель:

Дата выписки: 28.02.2021

ООО «Липецкая трубная
компания «Свободный
сокол»

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОТЭК»

Адрес: 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, дом № 3,
оф. 1

Номер вагона/Автомобиля:



**СВОБОДНЫЙ
СОКОЛ**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 406

Наименование Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
Обозначение нормативного документа: ТУ 1461-037-90910065-2015

Диаметр мм.	Количество шт.	Количество м.	Масса теор. тн.	Тип соединения	Кол-во резиновых колец шт.	Испытано гидравли- ческим давлением М, БАР.	Временное сопротивле- ние (предел прочности на разрыв) кгс/мм ² . не менее	Условный предел текучести , кгс/мм ² . не менее	Относи- тельное удлинение , %. не менее	Твердость , НВ. не более
100	66	396	7,326	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
100	72	432	8,208	RJ	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
100	96	556,8	10,56	RJ	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
200	22	132	5,016	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
100	24	139,2	2,592	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
100	48	288	4,656	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0

Номер сертификата соответствия	Номер экспертного заключения на продукцию	Примечание
РОСС RU.AD77.H02387	120	Tyton ц/п, лак, цинк
008CO/3		RJ ц/п, лак, алюминцинк
		Tyton ц/п, лак, алюминцинк
		Tyton ц/п, лак, цинк
		Tyton б/п, б/п

Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения потребителем требований
транспортировки, погрузки выгрузки, хранения и монтажа.
При переписке по вопросам качества ссылаться на номер сертификата.

Контролер ОТК

Начальник ОТК

