


ООО "ГИДРАНТ"



ПОСТАВКА ПОЖАРНАЯ СВАРНАЯ

ПАСПОРТ

г. Омск



Общество с Ограниченной Ответственностью

**"ГИДРАНТ"**

644073, г.Омск, ул. 2-я Солнечная, 49

т/ф: (3812) 28-64-16, 28-67-66, 28-67-16

ISO 9001-2011 № СДСГК RU.OC05.K02406

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Подставка пожарная изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 43.22.11-004-11885591-2017.

Подставка устанавливается в водопроводной сети и предназначена для крепления пожарного гидранта.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Подставки пожарные изготавливают в соответствии с требованиями конструкторской документации.

Соединительные части должны выдерживать гидравлическое давление 1,6 МПа.

## 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. подставка пожарная;
2. паспорт 1 шт. на партию не более 20 шт., отправляемую в один адрес.

## 4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При монтаже подставки и производстве ремонтных работ необходимо перекрыть водопроводную сеть.

Остальные требования безопасности по ГОСТ 12.2.037.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

|                                                                                                                                                       |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ                                                                                                                               |                               |
| Подставка пожарная                                                                                                                                    | ТУ 43.22.11-004-11885591-2017 |
| наименование изделия                                                                                                                                  | обозначение                   |
| изготовлен(ы) и принят(ы) в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документацией и признан(ы) годным(ми) для эксплуатации. |                               |
| МП                                                                                                                                                    | Начальник ОТК                 |
| расшифровка подписи                                                                                                                                   | год, месяц, число             |
|                                                                                                                                                       | 2021.                         |

## 6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие подставки пожарной требованиям конструкторской документации при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 36 месяцев со дня ввода подставки в эксплуатацию.

Дата изготовления указана в сопроводительной документации.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Допускается перевозить подставки всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, существующими на транспорте данного вида.