

## ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лелечи, строение 61Б

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.: 14368 Труба RTP PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-006-78044889-2015

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/4067/2702

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 27.02.2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 3000 м.

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                              | Нормы по ГОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Результат испытания                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид, маркировка                                                                                                               | Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке. | Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется. |
| 2     | Конструкция, размеры                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| 2.1   | Наружный диаметр, мм                                                                                                                  | 40±0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,0±40,4                                                                                        |
| 2.2   | Толщина стенки, мм                                                                                                                    | 6,7±0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,7±7,1                                                                                          |
| 2.3   | Длина трубы, мм                                                                                                                       | 4010±10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4002±4005                                                                                        |
| 3     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                                                                      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | соответствует<br>> 200                                                                           |
| 4     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°C, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | соответствует                                                                                    |

Заключение Труба «RTP» PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 (партия PPR/4067/2702)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-006-78044889-2015.

Контролер ОТК



Белова Н.А.  
27 февраля 2022г.

## ООО «РТП»

140326, Московская обл., Егорьевский г.о., с. Лелечи, строение 61Б

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

#### НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

Арт.: 14368 Труба RTP PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 ГОСТ 32415-2013

ТУ 2248-006-78044889-2015

НОМЕР ПАРТИИ: PPR/4067/1302

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: 13.02.2022г.

РАЗМЕР ПАРТИИ: 1080 м.

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                              | Нормы по ГОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Результат испытания                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Внешний вид, маркировка                                                                                                               | Трубы должны иметь гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На трубах допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выходящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений. Не допускаются на наружной, внутренней и торцевой поверхностях пузыри, трещины, раковины, посторонние включения. Окраска труб должна быть сплошной и равномерной. Внешний вид труб должен соответствовать контрольному образцу, утвержденному в установленном порядке. | Внешний вид и качество поверхности трубы соответствует контрольным образцам. Маркировка имеется. |
| 2     | Конструкция, размеры                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| 2.1   | Наружный диаметр, мм                                                                                                                  | 40±0,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40,2±40,4                                                                                        |
| 2.2   | Толщина стенки, мм                                                                                                                    | 6,7±0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,7±6,9                                                                                          |
| 2.3   | Длина трубы, мм                                                                                                                       | 4010±10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4002±4005                                                                                        |
| 3     | Относительное удлинение при разрыве, %, не менее                                                                                      | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | соответствует<br>> 200                                                                           |
| 4     | Стойкость при постоянном внутреннем давлении труб: при температуре 20°C, начальном напряжении в стенке трубы- 16,0 МПа, час, не менее | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | соответствует                                                                                    |

Заключение Труба «RTP» PP-R/AL/PP-R-C-SDR 6-40x6,7 PN25 (партия PPR/4067/1302)

соответствует требованиям ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-006-78044889-2015.

Контролер ОТК



Рябушкина Т.Ю.  
13 февраля 2021г.