



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 616 6569
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии ~~(несоответствии)~~ продукции
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № **77.01.16.П.012794.08.11**

Дата **17. 08. 2011 г.**

На основании заявления (№, дата) **14390**

11.08.2011

Организация-изготовитель

"Hangzhou Lifeng Import & Export Co., Ltd"

Адрес: 22nd floor, Huarong Times Mansion, 3880 Jiangnan Ave, Hangzhou 310053, Zhejiang Province, China (Китай)

Импортер (поставщик), получатель

ООО "ЭРА"

Адрес: 390023, г. Рязань, Яблочкова проезд, д. 5, корп. 24 (Россия)

Наименование продукции:

Изделия строительного назначения торговой марки "ERA": решетки вентиляционные металлические круглые РКМ, выходы
стенные металлические ВМ

Продукция изготовлена в соответствии с:

Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС. Контракт №
001 от 03.06.2011 г.

Характеристика, ингредиентный состав продукции
металл

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации):
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 011-08-ЭТ от
08.08.2011г.

№ 018514

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Железо, мг/дм ³	0,05	0,3
Марганец, мг/дм ³	0,02	0,1
Хром (суммарно), мг/дм ³	0,04	0,1
Никель, мг/дм ³	0,06	0,1
Медь, мг/дм ³	0,3	1,0
Кремний, мг/дм ³	0,6	10,0
Кадмий, мг/дм ³	Не обнаружен	0,001
Свинец, мг/дм ³	Не обнаружен	0,02
Цинк, мг/дм ³	0,4	1,0
Алюминий, мг/дм ³	0,07	0,5

Область применения:
системы вентиляции

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, наносимая на этикетку:
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Изделия строительного назначения торговой марки "ERA": решетки вентиляционные металлические круглые РКМ, выходы стенные металлические ВМ

~~соответствует (не соответствует)~~ Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей ~~государственной регистрации продукции~~ подтверждения соответствия продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Главный врач
(заместитель главного врача)



С.А.И.
подпись

Иваненко А.В.

Сафонкина С.Г.

И.О. Заведующий отделом
организации оказания санитарно-эпидемиологических услуг

Т.И. Гордеева Т.И.

МИТЯНИНА Т.В.

Эксперт (эксперты)

А.В.

Чибирева А. В.

