

Грузоотправитель:

ООО «Липецкая трубная
компания «Свободный
сокол»

Грузополучатель:

Общество с ограниченной
ответственностью «ПРОТЭК»

Дата выписки: 30.07.2021

Адрес: 394028, г. Воронеж, проезд Монтажный, дом № 3,
оф. 1

Номер вагона/Автомобиля:



**СВОБОДНЫЙ
СОКОЛ**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 1859

Наименование Трубы напорные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом
Обозначение нормативного документа: ТУ 24.51.20-037-90910065-2021

Диаметр мм.	Количество шт.	Количество м.	Масса теор. тн.	Тип соединения	Кол-во резиновых колец шт.	Испытано гидравлич еским давление м, БАР.	Временное сопротивле ние (предел прочности на разрыв) кгс/мм ² . не менее	Условный предел текучести , кгс/мм ² . не менее	Относи тельное удлинение , % не менее	Твердость , НВ. не более
800	7	40,6	11,256	RJS	-	32	42.0	30.0	10.0	230.0
100	163	978	18,3701	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0
150	72	432	12,276	Tyton	-	50	42.0	30.0	10.0	230.0

Номер сертификата соответствия	Номер экспертного заключения на продукцию	Примечание
РОСС RU.НБ61.Н25396		RJS -цинк-алюминий 400 г/кв.м, ц/л, лак
008CO/3		Tyton -ц/л, лак
		Tyton -ц/л, лак

Поставщик гарантирует качество продукции при условии соблюдения потребителем требований
транспортировки, погрузки выгрузки, хранения и монтажа
При переписке по вопросам качества обращайтесь на номер сертификата.

Контролер ОТК

Начальник ОТК

