

ООО "ТЕХМАШ"

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Дата поступления уплотнений

Место эксплуатации

Дата установки

Рабочее давление

Дата и причина выхода из строя

ПАСПОРТ

УПЛОТНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ

ГОСТ 15180 - 86

AY40-200мм AY10-200мм AY150-475мм
AY50-400мм AY100-300мм AY175-280мм
AY65-25мм AY125-75мм AY200-275мм

Обозначение уплотнения

AY

Материал : резина

7В-14

Номер партии из 100 штук

Дата изготовления

Апрель 2023 года.

Контроль 22

I. Общие сведения об изделии

Уплотнение фланцевое в соответствии с ГОСТ 15180-86 предназначено для герметизации фланцевых соединений в трубопроводах, служащих для транспортировки холодной питьевой и технической воды.

II. Основные Технические данные

Рабочее давление, кг/см ²	-	не более 25
Рабочая температура, град. С	-	от - 5 ⁰ С до + 110 ⁰ С
Внутренний диаметр, мм.	-	40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Уплотнение фланцевое соответствует требованиям ГОСТ 15180-86, принято контролем предприятия - изготовителя, пригодно для эксплуатации по назначению.

Представитель ОТК

Контроль 22

" 27 " Апрель 2023 г.

III. Хранение и монтаж

3.1. Уплотнение фланцевое должно храниться в складском помещении на расстоянии не менее 1 м. от теплоизлучающих приборов или на площадках, защищенных от попадания прямых солнечных лучей.

3.2. Уплотнение фланцевое должно предохраняться от механических повреждений. При хранении, транспортировке не допускается протаскивание их по грунту, песку, полу и т.п.

IV. Указания по эксплуатации

- 4.1. Уплотнение фланцевое считаются находящимися в эксплуатации со дня выдачи на объект.
- 4.2. При сооружении трубопроводов с использованием уплотнений фланцевых необходима 100% проверка качества соединительной арматуры на соответствие ТУ.

- 4.3. Сооружение трубопроводов с использованием уплотнений фланцевых должно производиться при температуре не ниже минус 15⁰ С. Рекомендуются перед монтажом прогреть уплотнение фланцевое в теплом помещении.

V. Гарантийные обязательства.

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие уплотнения фланцевого требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

- 5.2. Гарантийный срок хранения 5 лет со дня изготовления. По истечении указанного срока перед использованием, уплотнение фланцевое должно быть проверено на соответствие требованиям технических условий.

- 5.3. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается факультативно 10 лет и уточняется в процессе эксплуатации.

