ООО "АГРИГАЗПОЛИМЕР"
249030 Калужская область
г. Обнинск , улица Университетская , здание 50в
Отдел контроля качества:
Тел. (484) 397-96-17
E-mail: info@ agrigaz.ru

АЯ 12

ПАСПОРТ № 060

01.02. 202 1 г.

ТРУБЫ ПОЛИМЕРНЫЕ СО СТРУКТУРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ

ОКПД2 22.21.29.110

Труба DN 200 SN 4 PVC-U ГОСТ Р 54475-2011

Партия № б/п
Количество: 1000 пог.м
Дата изготовления: 2021 г.

Материал: композиция НПВХ

Получатель: ООО «Сантехкомплект»

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Требования НД	Результат испытаний
1	Внешний вид:	На поверхности труб не допускаются пузыри, раковины, трещины и посторонние включения. Внутренняя поверхность труб должна быть гладкой. Окраска изделий должна быть сплошной и равномерной. Рекомендуемый цвет наружной поверхности - оранжево-коричневый	Соответствует
2	Размеры мм:		
	- наружный диаметр	200 + 0,5	Соответствует
	- толщина стенки	4,9 + 0,7	Соответствует
	-внутренний диаметр раструба	$216{,}2^{+0{,}8}_{-0{,}6}$ 200,6 + 0,5	Соответствует
3	Кольцевая жёсткость, кН/м^2, не менее	4	Соответствует
4	Изменение длины труб после прогрева, %, не более	5	Соответствует
5	Температура размягчения по Вика, ° С, не менее	79	Соответствует
6	Кольцевая гибкость при 30% деформации	Не должно быть: - трещин, - расслоений внутренней и наружной стенки, - остаточных короблений, изломов и углублений	Соответствует
7	Герметичность соединений с уплотнительным кольцом при деформации поперечного сечения трубы и раструба и угловом смещении осей трубы и раструба: а) при давлении воды 5 кПа (0,05 бар); б) при давлении воды 50 кПа (0,5 бар); в) при отрицательном давлении минус 30 кПа ((-0,3) бар).	а) без протечек в течение 15 мин б) без протечек в течение 15 мин в) повышение давления ≤ 3 кПа (0,03 бар) в течение 15 мин	Соответствует

Гарантийный срок - два года со дня изготовления труб.

Маркировка и упаковка - удовлетворительны.

Условия хранения – трубы хранят ,исключая вероятность их механических повреждений в условиях 2 (С) или условиях 5 (ОЖ 4) по ГОСТ 15150 , раздел 10. Допускается хранение в условиях или 8 (ОЖ 3) сроком не более 6 месяцев.

Заключение Отдела контроля качества: трубы полимерные со структурированной стенкой соответствуют требованиям ГОСТ Р 54475-2011

Начальник Отдела контроля качества _____ / Е. Ю. Баранов/

М.П.

Действительно с печатью *Отдела контроля качества*